

**Інформація щодо переліку житлових будинків,
теплопостачання яких здійснює ВО "КостянтинівкаТеплоМережа"
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця послуг)
на території м. Костянтинівка та Костянтинівського району
(найменування територіальної громади)**

Адреса житлового будинку(вулиця, будинок, корпус)	Наявність будинкових приладів обліку теплової енергії на постачання теплової енергії (наявний/відсутній)	Наявність будинкових приладів обліку теплової енергії на постачання гарячої води (наявний/відсутній)	Загальна опалювана площа житлового будинку, м ²	Максимальне теплове навантаження Гкал/м ²	Температурний графік теплової мережі °C	Гідравлічний режим теплової мережі кг/см ²	Наявність/відсутність (індивідуального теплового пункту) ІТП
---	--	--	--	--	---	---	--

12 квартал

6-го січня 37	відсутній	послуга не надається	3817	0,235130	105/70	6,3/3,1	відсутні
6-го січня 53	відсутній	послуга не надається	4010,6	0,237743	105/70	6,3/3,1	відсутні
6-го січня 55	відсутній	послуга не надається	3639,1	0,216743	105/70	6,3/3,1	відсутні
6-го січня 57	відсутній	послуга не надається	2735,1	0,169834	105/70	6,3/3,1	відсутні
6-го січня 59	відсутній	послуга не надається	2720,3	0,169886	105/70	6,3/3,1	відсутні
6-го січня 61	відсутній	послуга не надається	2729,63	0,169800	105/70	6,3/3,1	відсутні
6-го січня 63	відсутній	послуга не надається	1655,1	0,109747	105/70	6,3/3,1	відсутні
6-го січня 65	відсутній	послуга не надається	3367,5	0,206667	105/70	6,3/3,1	відсутні
6-го січня 67	відсутній	послуга не надається	4110,1	0,306845	105/70	6,3/3,1	відсутні
6-го січня 69*	наявний	послуга не надається	5629,7	0,350719	105/70	6,3/3,1	відсутні
6-го січня 71	відсутній	послуга не надається	3836,1	0,235414	105/70	6,3/3,1	відсутні
Безнощенко 1	відсутній	послуга не надається	3835,7	0,227496	105/71	6,3/3,2	відсутні
Безнощенко 3	відсутній	послуга не надається	3790,4	0,227047	105/72	6,3/3,3	відсутні
Безнощенко 4	відсутній	послуга не надається	3759	0,216351	105/73	6,3/3,4	відсутні
Безнощенко 5	відсутній	послуга не надається	3846,9	0,229442	105/74	6,3/3,5	відсутні
Безнощенко 7	відсутній	послуга не надається	5794,1	0,334343	105/75	6,3/3,6	відсутні
Безнощенко 8	відсутній	послуга не надається	3983,4	0,238478	105/76	6,3/3,7	відсутні
Безнощенко 12	відсутній	послуга не надається	5534	0,367918	105/77	6,3/3,8	відсутні
Громова 2	відсутній	послуга не надається	2770,5	0,166835	105/78	6,3/3,9	відсутні
Громова 4	відсутній	послуга не надається	3767,3	0,236420	105/79	6,3/3,10	відсутні
Громова 6	відсутній	послуга не надається	4009,8	0,233660	105/82	6,3/3,13	відсутні
Громова 8	відсутній	послуга не надається	2792,8	0,165146	105/83	6,3/3,14	відсутні
Громова 10	наявний	послуга не надається	2804,1	0,169748	105/84	6,3/3,15	відсутні
Громова 12	відсутній	послуга не надається	2823,5	0,166439	105/85	6,3/3,16	відсутні
Громова 16	відсутній	послуга не надається	2557,3	0,203663	105/86	6,3/3,17	відсутні

2-й мікрорайон

Громова 48	відсутній	послуга не надається	4058,48	0,247888	105/70	6,8/3,4	відсутні
------------	-----------	----------------------	---------	----------	--------	---------	----------

Адреса житлового будинку(вулиця, будинок, корпус)	Наявність будинкових приладів обліку теплової енергії на постачання теплової енергії (наявний/відсутній)	Наявність будинкових приладів обліку теплової енергії на постачання гарячої води (наявний/відсутній)	Загальна опалювана площа житлового будинку, м ²	Максимальне теплове навантаження Гкал/м ²	Температурний графік теплої мережі °C	Гіdraulічний режим теплої мережі кг/см ²	Наявність/відсутність (індивідуального теплового пункту) ІТП
Громова 50	відсутній	послуга не надається	3662,5	0,226103	105/70	6,8/3,4	відсутні
Громова 52	відсутній	послуга не надається	3987,8	0,339491	105/70	6,8/3,4	відсутні
Громова 54	відсутній	послуга не надається	2749,7	0,171243	105/70	6,8/3,4	відсутні
Громова 56	відсутній	послуга не надається	2802,1	0,16457	105/70	6,8/3,4	відсутні
Громова 58	відсутній	послуга не надається	3075,8	0,214512	105/70	6,8/3,4	відсутні
Громова 60	відсутній	послуга не надається	3998,5	0,244582	105/70	6,8/3,4	відсутні
Громова 62	відсутній	послуга не надається	3739	0,22659	105/70	6,8/3,4	відсутні
Европейская 36	відсутній	послуга не надається	5592,9	0,337493	105/70	6,8/3,4	відсутні
Европейская 38	наявний	послуга не надається	3844,5	0,245987	105/70	6,8/3,4	відсутні
Европейская 40	відсутній	послуга не надається	5390,4	0,329119	105/70	6,8/3,4	відсутні
Европейская 42	відсутній	послуга не надається	3154,9	0,20572	105/70	6,8/3,4	відсутні
Европейская 42 а	відсутній	послуга не надається	3790,2	0,225924	105/70	6,8/3,4	відсутні
Европейская 46	відсутній	послуга не надається	5415,4	0,296773	105/70	6,8/3,4	відсутні
Европейская 48	відсутній	послуга не надається	5053	0,298932	105/70	6,8/3,4	відсутні
Европейская 44	відсутній	послуга не надається	5408	0,318719	105/70	6,8/3,4	відсутні
Космонавтов 1	відсутній	послуга не надається	5777,7	0,361501	105/70	6,8/3,4	відсутні
Космонавтов 2	відсутній	послуга не надається	2531,5	0,241896	105/70	6,8/3,4	відсутні
Космонавтов 4	відсутній	послуга не надається	2421,98	0,1682	105/70	6,8/3,4	відсутні
Космонавтов 5	відсутній	послуга не надається	11232,5	0,690436	105/70	6,8/3,4	відсутні
Космонавтов 6	відсутній	послуга не надається	2556,7	0,168696	105/70	6,8/3,4	відсутні
Космонавтов 7	відсутній	послуга не надається	11827,4	0,665932	105/70	6,8/3,4	відсутні
Космонавтов 8	відсутній	послуга не надається	2629,3	0,169683	105/70	6,8/3,4	відсутні
Космонавтов 9	відсутній	послуга не надається	11538,1	0,655723	105/70	6,8/3,4	відсутні
Космонавтов 10	відсутній	послуга не надається	2533	0,205884	105/70	6,8/3,4	відсутні
Космонавтов 12	відсутній	послуга не надається	2814	0,190243	105/70	6,8/3,4	відсутні
Космонавтов 14	відсутній	послуга не надається	2511	0,170854	105/70	6,8/3,4	відсутні
Космонавтов 16	відсутній	послуга не надається	2542,5	0,171668	105/70	6,8/3,4	відсутні
Космонавтов 18	відсутній	послуга не надається	2590,6	0,170589	105/70	6,8/3,4	відсутні
Космонавтов 20	відсутній	послуга не надається	2584,69	0,171987	105/70	6,8/3,4	відсутні
Космонавтов 22	відсутній	послуга не надається	2553,8	0,171243	105/70	6,8/3,4	відсутні
Космонавтов 24	відсутній	послуга не надається	4002,2	0,247888	105/70	6,8/3,4	відсутні
Космонавтов 26	відсутній	послуга не надається	3042,1	0,221975	105/70	6,8/3,4	відсутні
Леваневского 27	відсутній	послуга не надається	2544,3	0,210545	105/70	6,8/3,4	відсутні
Леваневского 29	відсутній	послуга не надається	2494,32	0,178284	105/70	6,8/3,4	відсутні
Леваневского 31	відсутній	послуга не надається	2575,7	0,244582	105/70	6,8/3,4	відсутні

Адреса житлового будинку(вулиця, будинок, корпус)	Наявність будинкових приладів обліку теплової енергії на постачання теплової енергії (наявний/відсутній)	Наявність будинкових приладів обліку теплової енергії на постачання гарячої води (наявний/відсутній)	Загальна опалювана площа житлового будинку, м ²	Максимальне теплове навантаження Гкал/м ²	Температурний графік теплової мережі °C	Гідравлічний режим теплової мережі кг/см ²	Наявність/відсутність (індивідуального теплового пункту) ІТП
Леваневского 33	відсутній	послуга не надається	2627,9	0,1703	105/70	6,8/3,4	відсутні
Леваневского 35	відсутній	послуга не надається	2584,2	0,210545	105/70	6,8/3,4	відсутні
Леваневского 37	відсутній	послуга не надається	2646,6	0,17166	105/70	6,8/3,4	відсутні
Леваневского 39	відсутній	послуга не надається	3060,6	0,214926	105/70	6,8/3,4	відсутні
Леваневского 41	відсутній	послуга не надається	2611	0,173897	105/70	6,8/3,4	відсутні
Леваневского 43	відсутній	послуга не надається	3734,7	0,231373	105/70	6,8/3,4	відсутні
Леваневского 45	відсутній	послуга не надається	3622,1	0,225868	105/70	6,8/3,4	відсутні
Леваневского 47	відсутній	послуга не надається	2636,2	0,177081	105/70	6,8/3,4	відсутні
Циолковского 5 а	відсутній	послуга не надається	2698,1	0,166094	105/70	6,8/3,4	відсутні
Циолковского 5	відсутній	послуга не надається	2717,7	0,170644	105/70	6,8/3,4	відсутні
Циолковского 15	відсутній	послуга не надається	2752,9	0,171137	105/70	6,8/3,4	відсутні
Циолковского 17	відсутній	послуга не надається	2712,4	0,168979	105/70	6,8/3,4	відсутні
Циолковского 19	відсутній	послуга не надається	5901,3	0,368935	105/70	6,8/3,4	відсутні
Циолковского 21	відсутній	послуга не надається	7570,9	0,398425	105/70	6,8/3,4	відсутні
Циолковского 23	відсутній	послуга не надається	2513	0,208186	105/70	6,8/3,4	відсутні
Циолковского 27	відсутній	послуга не надається	2997,1	0,259775	105/70	6,8/3,4	відсутні
Циолковского 33	відсутній	послуга не надається	2221,26	0,22659	105/70	6,8/3,4	відсутні
Громова 21	відсутній	послуга не надається	7879,3	0,227789	105/70	6,8/3,4	відсутні
Громова 23	відсутній	послуга не надається	2727,7	0,165784	105/70	6,8/3,4	відсутні
Громова 25	відсутній	послуга не надається	3755,7	0,222066	105/70	6,8/3,4	відсутні
Громова 27	відсутній	послуга не надається	2727,8	0,167852	105/70	6,8/3,4	відсутні
Громова 29	відсутній	послуга не надається	7587,9	0,484795	105/70	6,8/3,4	відсутні
Громова 31	відсутній	послуга не надається	3828,8	0,381824	105/70	6,8/3,4	відсутні
Громова 32	відсутній	послуга не надається	2710,2	0,167318	105/70	6,8/3,4	відсутні
Громова 34	відсутній	послуга не надається	2833,5	0,170938	105/70	6,8/3,4	відсутні
Громова 36	відсутній	послуга не надається	5591,2	0,307831	105/70	6,8/3,4	відсутні
Громова 38	відсутній	послуга не надається	7513,3	0,289556	105/70	6,8/3,4	відсутні
Громова 45	відсутній	послуга не надається	7669,4	0,361003	105/70	6,8/3,4	відсутні
Громова 46	відсутній	послуга не надається	2053,9	0,216906	105/70	6,8/3,4	відсутні
Громова 47	відсутній	послуга не надається	5788,4	0,332263	105/70	6,8/3,4	відсутні
Громова 49	відсутній	послуга не надається	7564,3	0,452731	105/70	6,8/3,4	відсутні
Громова 51	відсутній	послуга не надається	3660,3	0,23751	105/70	6,8/3,4	відсутні
Европейская 52	відсутній	послуга не надається	5447,2	0,299904	105/70	6,8/3,4	відсутні
Европейская 56	відсутній	послуга не надається	11494,4	0,698714	105/70	6,8/3,4	відсутні
Европейская 60	відсутній	послуга не надається	8896,1	0,512996	105/70	6,8/3,4	відсутні

Адреса житлового будинку(вулиця, будинок, корпус)	Наявність будинкових приладів обліку теплової енергії на постачання теплової енергії (наявний/відсутній)	Наявність будинкових приладів обліку теплової енергії на постачання гарячої води (наявний/відсутній)	Загальна опалювана площа житлового будинку, м ²	Максимальне теплове навантаження Гкал/м ²	Температурний графік теплової мережі °C	Гідравлічний режим теплової мережі кг/см ²	Наявність/відсутність (індивідуального теплового пункту) ІТП
Европейская 62	відсутній	послуга не надається	4243,4	0,251715	105/70	6,8/3,4	відсутні
Европейская 64	відсутній	послуга не надається	4074,2	0,251715	105/70	6,8/3,4	відсутні
Космонавтов 11	відсутній	послуга не надається	7788,7	0,531901	105/70	6,8/3,4	відсутні
Космонавтов 15	відсутній	послуга не надається	4274,7	0,339848			

Білоусова

Белоусова 6 а	наявний	послуга не надається	2673	0,1787438	95/70	4,9/3,8	відсутні
Белоусова 4	наявний	послуга не надається	2759,2	0,180214	95/70	4,9/3,8	відсутні
Гоголя 11	відсутній	послуга не надається	420	0,046763	95/70	4,9/3,8	відсутні
Интернациональная 439	відсутній	послуга не надається	403,14	0,046303	95/70	4,9/3,8	відсутні
Интернациональная 441	відсутній	послуга не надається	491,73	0,044723	95/70	4,9/3,8	відсутні
Интернациональная 443	відсутній	послуга не надається	492,67	0,052745	95/70	4,9/3,8	відсутні
Интернациональная 466	відсутній	послуга не надається	385,74	0,047701	95/70	4,9/3,8	відсутні
Интернациональная 468	відсутній	послуга не надається	497,39	0,056656	95/70	4,9/3,8	відсутні
Кузнецкая 14	відсутній	послуга не надається	557	0,0538918	95/70	4,9/3,8	відсутні
О.Островского 381	відсутній	послуга не надається	709,23	0,070272	95/70	4,9/3,8	відсутні
Олексы Тихого 264	відсутній	послуга не надається	923,69	0,083874	95/70	4,9/3,8	відсутні
Олексы Тихого 266	відсутній	послуга не надається	905,91	0,084391	95/70	4,9/3,8	відсутні
Олексы Тихого 272	відсутній	послуга не надається	576,7	0,092996	95/70	4,9/3,8	відсутні
Согласия 3	відсутній	послуга не надається	408,3	0,046842	95/70	4,9/3,8	відсутні
Согласия 7	відсутній	послуга не надається	385,1	0,040477	95/70	4,9/3,8	відсутні
Согласия 10	відсутній	послуга не надається	551,6	0,0583779	95/70	4,9/3,8	відсутні
Согласия 12	відсутній	послуга не надається	634,1	0,070127	95/70	4,9/3,8	відсутні
Согласия 13	відсутній	послуга не надається	564,4	0,06746	95/70	4,9/3,8	відсутні
Согласия 17	відсутній	послуга не надається	909,6	0,094083	95/70	4,9/3,8	відсутні
Торецкая 287	відсутній	послуга не надається	715,5	0,09459	95/70	4,9/3,8	відсутні
Торецкая 289	відсутній	послуга не надається	924,8	0,098349	95/70	4,9/3,8	відсутні
Торецкая 316	відсутній	послуга не надається	690,9	0,080668	95/70	4,9/3,8	відсутні
Торецкая 318	відсутній	послуга не надається	534,3	0,056954	95/70	4,9/3,8	відсутні
Торецкая 320	відсутній	послуга не надається	263,63	0,047701	95/70	4,9/3,8	відсутні
Торецкая 322	відсутній	послуга не надається	2833,1	0,167319	95/70	4,9/3,8	відсутні
Трудовая 465	відсутній	послуга не надається	735,2	0,069546	95/70	4,9/3,8	відсутні
Трудовая 469	відсутній	послуга не надається	2746,3	0,1598559	95/70	4,9/3,8	відсутні

Дорожня

Дорожная 38	наявний	послуга не надається	2739,6	0,167329	95/70	4,0/2,0	відсутні
Дорожная 40	наявний	послуга не надається	2698	0,164896	95/70	4,0/2,0	відсутні

Адреса житлового будинку(вулиця, будинок, корпус)	Наявність будинкових приладів обліку теплової енергії на постачання теплової енергії (наявний/відсутній)	Наявність будинкових приладів обліку теплової енергії на постачання гарячої води (наявний/відсутній)	Загальна опалювана площа житлового будинку, м ²	Максимальне теплове навантаження Гкал/м ²	Температурний графік теплової мережі °C	Гідравлічний режим теплової мережі кг/см ²	Наявність/відсутність (індивідуального теплового пункту) ІТП
Дорожная 42	наявний	послуга не надається	2654	0,159655	95/70	4,0/2,0	відсутні
Дорожная 44	відсутній	послуга не надається	2201,8	0,132711	95/70	4,0/2,0	відсутні

Житлопобутсервіс

Бурденко 3	відсутній	послуга не надається	232,9	0,025181	95/70	4,0/2,0	відсутні
Бурденко 5	відсутній	послуга не надається	226,4	0,023247	95/70	4,0/2,0	відсутні
Глинки 4	відсутній	послуга не надається	232,2	0,021834	95/70	4,0/2,0	відсутні
Леваневского 7	відсутній	послуга не надається	226,4	0,024772	95/70	4,0/2,0	відсутні
Леваневского 11	відсутній	послуга не надається	229,3	0,028306	95/70	4,0/2,0	відсутні
Леваневского 16	відсутній	послуга не надається	1506,8	0,154283	95/70	4,0/2,0	відсутні
Леваневского 18	відсутній	послуга не надається	1311,4	0,156873	95/70	4,0/2,0	відсутні
Леваневского 20	відсутній	послуга не надається	1473,3	0,125357	95/70	4,0/2,0	відсутні
Ломоносова 162	відсутній	послуга не надається	1994,63	0,185779	95/70	4,0/2,0	відсутні
Ломоносова 164	відсутній	послуга не надається	2311,5	0,306534	95/70	4,0/2,0	відсутні
Ломоносова 166	відсутній	послуга не надається	1756,8	0,164563	95/70	4,0/2,0	відсутні
Шмидта 31	відсутній	послуга не надається	3680,8	0,251734	95/70	4,0/2,0	відсутні
Шмидта 33	відсутній	послуга не надається	2693,4	0,235326	95/70	4,0/2,0	відсутні

Житомирська

Житомирская 6	відсутній	послуга не надається	382,9	0,033792	95/70	4,2/2,2	відсутні
Житомирская 9	відсутній	послуга не надається	401,8	0,04013	95/70	4,2/2,2	відсутні
Житомирская 11	відсутній	послуга не надається	378,6	0,031169	95/70	4,2/2,2	відсутні
Житомирская 13	відсутній	послуга не надається	755	0,080421	95/70	4,2/2,2	відсутні
Житомирская 15	відсутній	послуга не надається	673	0,068058	95/70	4,2/2,2	відсутні
Житомирская 17	відсутній	послуга не надається	447,7	0,053768	95/70	4,2/2,2	відсутні
Житомирская 19	відсутній	послуга не надається	497,5	0,039409	95/70	4,2/2,2	відсутні
Житомирская 23	відсутній	послуга не надається	667,7	0,070399	95/70	4,2/2,2	відсутні
Житомирская 27	відсутній	послуга не надається	370	0,041273	95/70	4,2/2,2	відсутні
Житомирская 29	відсутній	послуга не надається	386,2	0,041396	95/70	4,2/2,2	відсутні

Калмикова-Хабаровська

Громова 1	відсутній	послуга не надається	2669,4	0,167836	105/70	6,0/3,6	відсутні
Громова 3	відсутній	послуга не надається	3672,1	0,228043	105/70	6,0/3,6	відсутні
Громова 5	відсутній	послуга не надається	3650	0,219355	105/70	6,0/3,6	відсутні
Громова 7	відсутній	послуга не надається	2654,7	0,172109	105/70	6,0/3,6	відсутні
Громова 9 а	відсутній	послуга не надається	1745,5	0,166655	105/70	6,0/3,6	відсутні

Адреса житлового будинку(вулиця, будинок, корпус)	Наявність будинкових приладів обліку теплової енергії на постачання теплової енергії (наявний/відсутній)	Наявність будинкових приладів обліку теплової енергії на постачання гарячої води (наявний/відсутній)	Загальна опалювана площа житлового будинку, м ²	Максимальне теплове навантаження Гкал/м ²	Температурний графік теплової мережі °C	Гідравлічний режим теплової мережі кг/см ²	Наявність/відсутність (індивідуального теплового пункту) ІТП
Громова 9	відсутній	послуга не надається	3735,2	0,207077	105/70	6,0/3,6	відсутні
Громова 11 а	відсутній	послуга не надається	1914,5	0,133495	105/70	6,0/3,6	відсутні
Громова 11	відсутній	послуга не надається	2797,3	0,166655	105/70	6,0/3,6	відсутні
Громова 13	відсутній	послуга не надається	3670,1	0,223046	105/70	6,0/3,6	відсутні
Громова 15	відсутній	послуга не надається	3646,1	0,217102	105/70	6,0/3,6	відсутні
Европейская 17 а	відсутній	послуга не надається	635,4	0,049601	105/70	6,0/3,6	відсутні
Европейская 17 б	відсутній	послуга не надається	499,8	0,045662	105/70	6,0/3,6	відсутні
Европейская 65	відсутній	послуга не надається	2722,7	0,168459	105/70	6,0/3,6	відсутні
Калмыкова 1	відсутній	послуга не надається	2745,6	0,159606	105/70	6,0/3,6	відсутні
Калмыкова 3 а	відсутній	послуга не надається	3763,5	0,227696	105/70	6,0/3,6	відсутні
Калмыкова 3	відсутній	послуга не надається	1927	0,12208	105/70	6,0/3,6	відсутні
Калмыкова 5	відсутній	послуга не надається	1693,8	0,090548	105/70	6,0/3,6	відсутні
Калмыкова 7	відсутній	послуга не надається	2798,7	0,154656	105/70	6,0/3,6	відсутні
Калмыкова 9	відсутній	послуга не надається	3804,3	0,212166	105/70	6,0/3,6	відсутні
Калмыкова 11	відсутній	послуга не надається	3834,7	0,214233	105/70	6,0/3,6	відсутні
Калмыкова 17	відсутній	послуга не надається	2814,4	0,160112	105/70	6,0/3,6	відсутні
Калмыкова 19	відсутній	послуга не надається	5747,7	0,377423	105/70	6,0/3,6	відсутні
Калмыкова 21	відсутній	послуга не надається	2725,8	0,157221	105/70	6,0/3,6	відсутні
Калмыкова 23	наявний	послуга не надається	2685,4	0,15745	105/70	6,0/3,6	відсутні
Калмыкова 25	відсутній	послуга не надається	3612,3	0,225999	105/70	6,0/3,6	відсутні
Калмыкова 27*	наявний	послуга не надається	5903,2	0,335555	105/70	6,0/3,6	відсутні
Калмыкова 29	відсутній	послуга не надається	3946,4	0,265816	105/70	6,0/3,6	відсутні
Калмыкова 31	відсутній	послуга не надається	7643,94	0,434859	105/70	6,0/3,6	відсутні
Хабаровская 12	відсутній	послуга не надається	2774,8	0,159573	105/70	6,0/3,6	відсутні

Котельня 125 кв.

Інженерная 24	відсутній	послуга не надається	961,7	0,106616	95/70	4,0/2,5	відсутні
---------------	-----------	----------------------	-------	----------	-------	---------	----------

Котельня 322 кв.

Бульварная 28	відсутній	послуга не надається	1115,3	0,119408	95/70	4,0/2,6	відсутні
Бульварная 29	відсутній	послуга не надається	1016,6	0,157925	95/70	4,0/2,6	відсутні
Бульварная 30	відсутній	послуга не надається	826,3	0,113225	95/70	4,0/2,6	відсутні
Бульварная 31	відсутній	послуга не надається	2296,05	0,226061	95/70	4,0/2,6	відсутні
Бульварная 32	відсутній	послуга не надається	1108,6	0,11106	95/70	4,0/2,6	відсутні
Бульварная 33	відсутній	послуга не надається	1063,1	0,082426	95/70	4,0/2,6	відсутні

Адреса житлового будинку(вулиця, будинок, корпус)	Наявність будинкових приладів обліку теплової енергії на постачання теплової енергії (наявний/відсутній)	Наявність будинкових приладів обліку теплової енергії на постачання гарячої води (наявний/відсутній)	Загальна опалювана площа житлового будинку, м ²	Максимальне теплове навантаження Гкал/м ²	Температурний графік теплової мережі °C	Гідралічний режим теплової мережі кг/см ²	Наявність/відсутність (індивідуального теплового пункту) ІТП
Харьковская 32	відсутній	послуга не надається	1003,8	0,090148	95/70	4,0/2,6	відсутні
Харьковская 34	відсутній	послуга не надається	721,8	0,068239	95/70	4,0/2,6	відсутні
Харьковская 36	відсутній	послуга не надається	727,4	0,06506	95/70	4,0/2,6	відсутні
Харьковская 38	відсутній	послуга не надається	428,7	0,039844	95/70	4,0/2,6	відсутні

Котельня 81-92 кв.

Булгакова 32	відсутній	послуга не надається	615,9	0,063498	95/70	4,2/2,5	відсутні
Булгакова 34	відсутній	послуга не надається	620,6	0,064412	95/70	4,2/2,5	відсутні
Независимости 202	відсутній	послуга не надається	649,26	0,093406	95/70	4,2/2,5	відсутні
Независимости 204	відсутній	послуга не надається	397,58	0,046383	95/70	4,2/2,5	відсутні
Независимости 206	відсутній	послуга не надається	602,7	0,077661	95/70	4,2/2,5	відсутні
Независимости 208	відсутній	послуга не надається	651,4	0,047741	95/70	4,2/2,5	відсутні
Независимости 210	відсутній	послуга не надається	599,4	0,092251	95/70	4,2/2,5	відсутні
Независимости 212	відсутній	послуга не надається	2089	0,179966	95/70	4,2/2,5	відсутні
Независимости 214	відсутній	послуга не надається	1573,44	0,136540	95/70	4,2/2,5	відсутні
Независимости 216	відсутній	послуга не надається	820,4	0,090252	95/70	4,2/2,5	відсутні
Независимости 218	відсутній	послуга не надається	1414,6	0,122509	95/70	4,2/2,5	відсутні
Независимости 220	відсутній	послуга не надається	2039,2	0,210193	95/70	4,2/2,5	відсутні
Номикосовых 23	відсутній	послуга не надається	625,4	0,097610	95/70	4,2/2,5	відсутні
Номикосовых 25	відсутній	послуга не надається	614,84	0,067403	95/70	4,2/2,5	відсутні
Пушкинская 229	відсутній	послуга не надається	732,8	0,094855	95/70	4,2/2,5	відсутні
Пушкинская 231	відсутній	послуга не надається	632,5	0,065765	95/70	4,2/2,5	відсутні
Пушкинская 233	відсутній	послуга не надається	619,79	0,066260	95/70	4,2/2,5	відсутні
Пушкинская 235	відсутній	послуга не надається	723,8	0,093665	95/70	4,2/2,5	відсутні
Пушкинская 237	відсутній	послуга не надається	1566,74	0,124675	95/70	4,2/2,5	відсутні
Пушкинская 239	відсутній	послуга не надається	1582,4	0,124031	95/70	4,2/2,5	відсутні
Пушкинская 241	відсутній	послуга не надається	1598,6	0,130310	95/70	4,2/2,5	відсутні
Пушкинская 243	відсутній	послуга не надається	1479,85	0,125396	95/70	4,2/2,5	відсутні
Трудовая 339	відсутній	послуга не надається	741,7	0,070851	95/70	4,2/2,5	відсутні

Котельня Абрамова

Абрамова 19	відсутній	послуга не надається	847,07	0,082168	95/70	3,5/1,5	відсутні
Абрамова 21	відсутній	послуга не надається	1041,2	0,098199	95/70	3,5/1,5	відсутні
Леваневского 26	відсутній	послуга не надається	523,07	0,068946	95/70	3,5/1,5	відсутні

Адреса житлового будинку(вулиця, будинок, корпус)	Наявність будинкових приладів обліку теплової енергії на постачання теплової енергії (наявний/відсутній)	Наявність будинкових приладів обліку теплової енергії на постачання гарячої води (наявний/відсутній)	Загальна опалювана площа житлового будинку, м ²	Максимальне теплове навантаження Гкал/м ²	Температурний графік теплої мережі °C	Гіdraulічний режим теплої мережі кг/см ²	Наявність/відсутність (індивідуального теплового пункту) ІТП
Леваневского 28	відсутній	послуга не надається	548,1	0,066775	95/70	3,5/1,5	відсутні
Леваневского 34	відсутній	послуга не надається	465,9	0,068165	95/70	3,5/1,5	відсутні
Леваневского 38	відсутній	послуга не надається	552	0,069289	95/70	3,5/1,5	відсутні
Леваневского 40	відсутній	послуга не надається	605	0,066241	95/70	3,5/1,5	відсутні
Ломоносова 133	відсутній	послуга не надається	589,1	0,056681	95/70	3,5/1,5	відсутні
Ломоносова 135	відсутній	послуга не надається	600,1	0,055706	95/70	3,5/1,5	відсутні
Ломоносова 137	відсутній	послуга не надається	597	0,062376	95/70	3,5/1,5	відсутні
Ломоносова 139	відсутній	послуга не надається	606,61	0,039858	95/70	3,5/1,5	відсутні
Ломоносова 141	відсутній	послуга не надається	393,3	0,039661	95/70	3,5/1,5	відсутні
Невского 19	відсутній	послуга не надається	866,1	0,085788	95/70	3,5/1,5	відсутні
Невского 28	відсутній	послуга не надається	593	0,057500	95/70	3,5/1,5	відсутні
Невского 32	відсутній	послуга не надається	734,7	0,094926	95/70	3,5/1,5	відсутні
Невского 34	відсутній	послуга не надається	1321,76	0,133188	95/70	3,5/1,5	відсутні
Шмидта 44	відсутній	послуга не надається	813,7	0,075432	95/70	3,5/1,5	відсутні
Шмидта 46	відсутній	послуга не надається	871,3	0,077696	95/70	3,5/1,5	відсутні

Котельня 23

Б.Котельниковых 4 а	відсутній	послуга не надається	70,1	0,007335	95/70	5,0/2,6	відсутні
Б.Котельниковых 6	відсутній	послуга не надається	1930,5	0,1704645	95/70	5,0/2,6	відсутні
Интернациональная 166	відсутній	послуга не надається	778,4	0,070413	95/70	5,0/2,6	відсутні
О.Островского 211	відсутній	послуга не надається	3768,7	0,249228	95/70	5,0/2,6	відсутні
Олексы Тихого 102	відсутній	послуга не надається	562,1	0,068603	95/70	5,0/2,6	відсутні
Олексы Тихого 104	відсутній	послуга не надається	472,7	0,053788	95/70	5,0/2,6	відсутні
Олексы Тихого 106	відсутній	послуга не надається	1448,2	0,161859	95/70	5,0/2,6	відсутні
Соборности 5	відсутній	послуга не надається	1311,1	0,124577	95/70	5,0/2,6	відсутні
Соборности 7	відсутній	послуга не надається	702	0,076912	95/70	5,0/2,6	відсутні
Соборности 13	відсутній	послуга не надається	876,3	0,091183	95/70	5,0/2,6	відсутні
Соборности 15	відсутній	послуга не надається	430,45	0,042335	95/70	5,0/2,6	відсутні
Торецкая 37	відсутній	послуга не надається	380,4	0,041008	95/70	5,0/2,6	відсутні
Торецкая 41	відсутній	послуга не надається	395,2	0,042579	95/70	5,0/2,6	відсутні

Котельня 24

Соборности 42	відсутній	послуга не надається	3660,84	0,2334684	95/70	3,5/2,0	відсутні
Соборности 44	відсутній	послуга не надається	3595,91	0,2977743	95/70	3,5/2,0	відсутні
Соборности 45	відсутній	послуга не надається	2447,5	0,1975424	95/70	3,5/2,0	відсутні

Адреса житлового будинку(вулиця, будинок, корпус)	Наявність будинкових приладів обліку теплової енергії на постачання теплової енергії (наявний/відсутній)	Наявність будинкових приладів обліку теплової енергії на постачання гарячої води (наявний/відсутній)	Загальна опалювана площа житлового будинку, м ²	Максимальне теплове навантаження Гкал/м ²	Температурний графік теплової мережі °C	Гідравлічний режим теплової мережі кг/см ²	Наявність/відсутність (індивідуального теплового пункту) ІТП
---	--	--	--	--	---	---	--

Котельня 25

Независимости 252	відсутній	послуга не надається	2627	0,228308	95/70	4,4/2,4	відсутні
Независимости 254	відсутній	послуга не надається	1192,6	0,157519	95/70	4,4/2,4	відсутні
Пугачева 38	відсутній	послуга не надається	1462,1	0,164085	95/70	4,4/2,4	відсутні
Пушкинская 273	відсутній	послуга не надається	374,9	0,037926	95/70	4,4/2,4	відсутні
Пушкинская 275	відсутній	послуга не надається	391,1	0,037803	95/70	4,4/2,4	відсутні

Краснодарська

Краснодарская 2	відсутній	послуга не надається	2614,4	0,209255	95/70	4,0/2,8	відсутні
Краснодарская 3	відсутній	послуга не надається	2455,6	0,24537	95/70	4,0/2,8	відсутні
Краснодарская 5	відсутній	послуга не надається	2563,4	0,27464	95/70	4,0/2,8	відсутні
Курская 1	відсутній	послуга не надається	549,46	0,062665	95/70	4,0/2,8	відсутні
О.Островского 220	відсутній	послуга не надається	2739,1	0,212237	95/70	4,0/2,8	відсутні
Олексы Тихого 108	відсутній	послуга не надається	2448,98	0,195121	95/70	4,0/2,8	відсутні
Олексы Тихого 110	відсутній	послуга не надається	2338,7	0,245051	95/70	4,0/2,8	відсутні
Олексы Тихого 112	відсутній	послуга не надається	771,6	0,112582	95/70	4,0/2,8	відсутні
Торецкая 45	відсутній	послуга не надається	1075	0,076723	95/70	4,0/2,8	відсутні
Торецкая 61	відсутній	послуга не надається	643,6	0,062069	95/70	4,0/2,8	відсутні

Островського

Независимости 289	відсутній	послуга не надається	1972,8	0,143369	95/70	5,0/3,0	відсутні
Независимости 291	відсутній	послуга не надається	1743,8	0,148204	95/70	5,0/3,0	відсутні
Олексы Тихого 254	відсутній	послуга не надається	2180,6	0,264532	95/70	5,0/3,0	відсутні
Торецкая 294	відсутній	послуга не надається	1737,86	0,137454	95/70	5,0/3,0	відсутні
Трудовая 388	відсутній	послуга не надається	1932,3	0,171439	95/70	5,0/3,0	відсутні
Трудовая 441	відсутній	послуга не надається	2709,16	0,307653	95/70	5,0/3,0	відсутні

Північний МКР

Белоусова 8	відсутній	послуга не надається	2807,4	0,185815	105/70	6,5/3,5	відсутні
Белоусова 10	відсутній	послуга не надається	8041	0,488372	105/70	6,5/3,5	відсутні
Белоусова 12	відсутній	послуга не надається	3811,2	0,249350	105/70	6,5/3,5	відсутні
Белоусова 14	відсутній	послуга не надається	1755,5	0,128057	105/70	6,5/3,5	відсутні
Інтернаціональная 464	відсутній	послуга не надається	4008,53	0,309583	105/70	6,5/3,5	відсутні

Адреса житлового будинку(вулиця, будинок, корпус)	Наявність будинкових приладів обліку теплової енергії на постачання теплової енергії (наявний/відсутній)	Наявність будинкових приладів обліку теплової енергії на постачання гарячої води (наявний/відсутній)	Загальна опалювана площа житлового будинку, м ²	Максимальне теплове навантаження Гкал/м ²	Температурний графік теплої мережі °C	Гіdraulічний режим теплої мережі кг/см ²	Наявність/відсутність (індивідуального теплового пункту) ІТП
Независимости 272	відсутній	послуга не надається	2526,8	0,247804	105/70	6,5/3,5	відсутні
Независимости 274	відсутній	послуга не надається	1817,06	0,142644	105/70	6,5/3,5	відсутні
Независимости 276	відсутній	послуга не надається	3094,4	0,281253	105/70	6,5/3,5	відсутні
Независимости 278	відсутній	послуга не надається	3797,9	0,225191	105/70	6,5/3,5	відсутні
Независимости 280	відсутній	послуга не надається	3819,1	0,210007	105/70	6,5/3,5	відсутні
Независимости 282	відсутній	послуга не надається	3750,6	0,206830	105/70	6,5/3,5	відсутні
Независимости 284	відсутній	послуга не надається	3620	0,208727	105/70	6,5/3,5	відсутні
Независимости 288	відсутній	послуга не надається	3745,2	0,220433	105/70	6,5/3,5	відсутні
Независимости 293	відсутній	послуга не надається	1474,9	0,177965	105/70	6,5/3,5	відсутні
Независимости 295	відсутній	послуга не надається	1481,1	0,181848	105/70	6,5/3,5	відсутні
Независимости 299	відсутній	послуга не надається	1831,8	0,141414	105/70	6,5/3,5	відсутні
Независимости 301	відсутній	послуга не надається	1746,72	0,135797	105/70	6,5/3,5	відсутні
Независимости 333	відсутній	послуга не надається	2748,8	0,169748	105/70	6,5/3,5	відсутні
Первомайская 291	відсутній	послуга не надається	2387,1	0,246797	105/70	6,5/3,5	відсутні
Почтовая 19	відсутній	послуга не надається	1567,56	0,133816	105/70	6,5/3,5	відсутні
Почтовая 20	відсутній	послуга не надається	1570,18	0,141836	105/70	6,5/3,5	відсутні
Почтовая 21	відсутній	послуга не надається	2409,65	0,201809	105/70	6,5/3,5	відсутні
Почтовая 23	відсутній	послуга не надається	1609,81	0,139017	105/70	6,5/3,5	відсутні
Почтовая 25	відсутній	послуга не надається	2973,58	0,223854	105/70	6,5/3,5	відсутні
Почтовая 27	відсутній	послуга не надається	1949,7	0,172128	105/70	6,5/3,5	відсутні
Почтовая 29	відсутній	послуга не надається	3091,8	0,22174	105/70	6,5/3,5	відсутні
Пушкинская 295	відсутній	послуга не надається	764,5	0,043702	105/70	6,5/3,5	відсутні
Пушкинская 297	відсутній	послуга не надається	3469,48	0,176780	105/70	6,5/3,5	відсутні
Пушкинская 339	відсутній	послуга не надається	1792,9	0,138393	105/70	6,5/3,5	відсутні
Пушкинская 342	відсутній	послуга не надається	1822,61	0,197737	105/70	6,5/3,5	відсутні
Согласия 18	відсутній	послуга не надається	3849,8	0,226523	105/70	6,5/3,5	відсутні
Согласия 20	відсутній	послуга не надається	3678,4	0,232181	105/70	6,5/3,5	відсутні
Согласия 23	відсутній	послуга не надається	1646,1	0,119467	105/70	6,5/3,5	відсутні
Согласия 25	відсутній	послуга не надається	1647,7	0,119467	105/70	6,5/3,5	відсутні
Согласия 27	відсутній	послуга не надається	1589,7	0,119467	105/70	6,5/3,5	відсутні
Согласия 29	відсутній	послуга не надається	3792,3	0,294062	105/70	6,5/3,5	відсутні
Театральная 9	відсутній	послуга не надається	2715,3	0,154517	105/70	6,5/3,5	відсутні
Театральная 11	відсутній	послуга не надається	3575,4	0,207848	105/70	6,5/3,5	відсутні
Театральная 13	відсутній	послуга не надається	1634,2	0,206830	105/70	6,5/3,5	відсутні
Театральная 16	відсутній	послуга не надається	1441,22	0,133663	105/70	6,5/3,5	відсутні
Театральная 20	відсутній	послуга не надається	2467,64	0,205618	105/70	6,5/3,5	відсутні

Адреса житлового будинку(вулиця, будинок, корпус)	Наявність будинкових приладів обліку теплової енергії на постачання теплової енергії (наявний/відсутній)	Наявність будинкових приладів обліку теплової енергії на постачання гарячої води (наявний/відсутній)	Загальна опалювана площа житлового будинку, м ²	Максимальне теплове навантаження Гкал/м ²	Температурний графік теплової мережі °C	Гідралічний режим теплової мережі кг/см ²	Наявність/відсутність (індивідуального теплового пункту) ІТП
Театральная 22	відсутній	послуга не надається	1714,1	0,132082	105/70	6,5/3,5	відсутні
Театральная 26	відсутній	послуга не надається	2001,35	0,172570	105/70	6,5/3,5	відсутні
Театральная 28	відсутній	послуга не надається	3036,95	0,225432	105/70	6,5/3,5	відсутні
Трудовая 390	відсутній	послуга не надається	2461,18	0,198361	105/70	6,5/3,5	відсутні
Трудовая 392	відсутній	послуга не надається	1460,2	0,159413	105/70	6,5/3,5	відсутні
Трудовая 394	відсутній	послуга не надається	1468,67	0,159413	105/70	6,5/3,5	відсутні
Трудовая 396	відсутній	послуга не надається	2358,8	0,212978	105/70	6,5/3,5	відсутні
Трудовая 398	відсутній	послуга не надається	3646,6	0,231837	105/70	6,5/3,5	відсутні
Трудовая 400	наявний	послуга не надається	3810,9	0,229023	105/70	6,5/3,5	відсутні
Трудовая 430	відсутній	послуга не надається	3741,3	0,205457	105/70	6,5/3,5	відсутні
Трудовая 445	відсутній	послуга не надається	607,6	0,067473	105/70	6,5/3,5	відсутні
Трудовая 447	відсутній	послуга не надається	2549,38	0,183626	105/70	6,5/3,5	відсутні
Трудовая 449	відсутній	послуга не надається	2573,95	0,181452	105/70	6,5/3,5	відсутні
Шевченко 233	відсутній	послуга не надається	2761	0,200491	105/70	6,5/3,5	відсутні

CXT

Учебная 14	відсутній	послуга не надається	831,8	0,0658677	95/70	3,8/2,7	відсутні
Учебная 15	відсутній	послуга не надається	612,1	0,065053	95/70	3,8/2,7	відсутні
Учебная 16	наявний	послуга не надається	1646,9	0,1264238	95/70	3,8/2,7	відсутні

Центральна 2

Европейская 24	відсутній	послуга не надається	1696,24	0,1260808	105/70	7,2/4,0	відсутні
Европейская 26	відсутній	послуга не надається	1469,5	0,1258332	105/70	7,2/4,0	відсутні
Леваневского 19	відсутній	послуга не надається	1304,14	0,1257189	105/70	7,2/4,0	відсутні
Леваневского 21	відсутній	послуга не надається	1388,37	0,1261761	105/70	7,2/4,0	відсутні
Ломоносова 99	відсутній	послуга не надається	2603,2	0,2543326	105/70	7,2/4,0	відсутні
Ломоносова 101	відсутній	послуга не надається	2535,26	0,1685759	105/70	7,2/4,0	відсутні
Ломоносова 103	відсутній	послуга не надається	2401,7	0,2435578	105/70	7,2/4,0	відсутні
Ломоносова 105	відсутній	послуга не надається	3195,35	0,2114611	105/70	7,2/4,0	відсутні
Ломоносова 107	відсутній	послуга не надається	2465,7	0,2435578	105/70	7,2/4,0	відсутні
Ломоносова 109	відсутній	послуга не надається	3152,4	0,2035149	105/70	7,2/4,0	відсутні
Ломоносова 111	відсутній	послуга не надається	3192,84	0,2462767	105/70	7,2/4,0	відсутні
Ломоносова 113	відсутній	послуга не надається	3058,29	0,210797	105/70	7,2/4,0	відсутні
Ломоносова 115	відсутній	послуга не надається	2692,9	0,2457228	105/70	7,2/4,0	відсутні

Адреса житлового будинку(вулиця, будинок, корпус)	Наявність будинкових приладів обліку теплової енергії на постачання теплової енергії (наявний/відсутній)	Наявність будинкових приладів обліку теплової енергії на постачання гарячої води (наявний/відсутній)	Загальна опалювана площа житлового будинку, м ²	Максимальне теплове навантаження Гкал/м ²	Температурний графік теплової мережі °C	Гідралічний режим теплової мережі кг/см ²	Наявність/відсутність (індивідуального теплового пункту) ІТП
Ломоносова 117	відсутній	послуга не надається	2230	0,1997228	105/70	7,2/4,0	відсутні
Ломоносова 121	відсутній	послуга не надається	1202,26	0,1800529	105/70	7,2/4,0	відсутні
Ломоносова 123	відсутній	послуга не надається	1868,6	0,1709891	105/70	7,2/4,0	відсутні
Ломоносова 129	відсутній	послуга не надається	1441,2	0,1807142	105/70	7,2/4,0	відсутні
Ломоносова 154	відсутній	послуга не надається	2378,6	0,1939312	105/70	7,2/4,0	відсутні
Ломоносова 158	відсутній	послуга не надається	292,06	0,0346659	105/70	7,2/4,0	відсутні
Ломоносова 160	відсутній	послуга не надається	355,46	0,0279917	105/70	7,2/4,0	відсутні
Невского 16	відсутній	послуга не надається	1452,54	0,1239281	105/70	7,2/4,0	відсутні
Невского 18	відсутній	послуга не надається	1244,53	0,1330917	105/70	7,2/4,0	відсутні
Невского 22	відсутній	послуга не надається	1408,5	0,1171653	105/70	7,2/4,0	відсутні
Площадь Победы 1	відсутній	послуга не надається	2876,5	0,1685215	105/70	7,2/4,0	відсутні
Площадь Победы 2	відсутній	послуга не надається	3024,1	0,1708893	105/70	7,2/4,0	відсутні
Площадь Победы 4	відсутній	послуга не надається	2795,9	0,1878884	105/70	7,2/4,0	відсутні
Площадь Победы 10	відсутній	послуга не надається	1398,7	0,1342538	105/70	7,2/4,0	відсутні
Площадь Победы 11	відсутній	послуга не надається	1776,47	0,1533186	105/70	7,2/4,0	відсутні
Площадь Победы 12	відсутній	послуга не надається	1524,12	0,1355874	105/70	7,2/4,0	відсутні
Площадь Победы 13	відсутній	послуга не надається	2392,03	0,1897599	105/70	7,2/4,0	відсутні
Площадь Победы 16	відсутній	послуга не надається	4147,9	0,2844671	105/70	7,2/4,0	відсутні
Площадь Победы 17	відсутній	послуга не надається	2443,14	0,17110616	105/70	7,2/4,0	відсутні
Площадь Победы 18	відсутній	послуга не надається	4154,5	0,2868172	105/70	7,2/4,0	відсутні
Площадь Победы 19	відсутній	послуга не надається	2515,3	0,17110616	105/70	7,2/4,0	відсутні
Площадь Победы 21	відсутній	послуга не надається	2364,59	0,1722228	105/70	7,2/4,0	відсутні
Циолковского 12	відсутній	послуга не надається	2426,89	0,17115152	105/70	7,2/4,0	відсутні
Циолковского 14	відсутній	послуга не надається	3216,97	0,2131675	105/70	7,2/4,0	відсутні
Циолковского 16	відсутній	послуга не надається	2923,75	0,2091513	105/70	7,2/4,0	відсутні
Циолковского 18	відсутній	послуга не надається	2353,5	0,1704447	105/70	7,2/4,0	відсутні
Циолковского 20	відсутній	послуга не надається	2574,8	0,169592	105/70	7,2/4,0	відсутні
Циолковского 22	відсутній	послуга не надається	2473,17	0,1682711	105/70	7,2/4,0	відсутні
Циолковского 24	відсутній	послуга не надається	2527,37	0,1701286	105/70	7,2/4,0	відсутні
Циолковского 26	відсутній	послуга не надається	3211,23	0,2226459	105/70	7,2/4,0	відсутні
Циолковского 28	відсутній	послуга не надається	2602,11	0,1696156	105/70	7,2/4,0	відсутні
Циолковского 28 а	відсутній	послуга не надається	2457,28	0,1703359	105/70	7,2/4,0	відсутні
Циолковского 30	відсутній	послуга не надається	2541,6	0,1689751	105/70	7,2/4,0	відсутні
Циолковского 32 а	відсутній	послуга не надається	2584,28	0,1675961	105/70	7,2/4,0	відсутні
Циолковского 32	відсутній	послуга не надається	2624,69	0,1683763	105/70	7,2/4,0	відсутні

Адреса житлового будинку(вулиця, будинок, корпус)	Наявність будинкових приладів обліку теплової енергії на постачання теплової енергії (наявний/відсутній)	Наявність будинкових приладів обліку теплової енергії на постачання гарячої води (наявний/відсутній)	Загальна опалювана площа житлового будинку, м ²	Максимальне теплове навантаження Гкал/м ²	Температурний графік теплової мережі °C	Гідравлічний режим теплової мережі кг/см ²	Наявність/відсутність (індивідуального теплового пункту) ІТП
Циолковского 34	відсутній	послуга не надається	2561,66	0,167451	105/70	7,2/4,0	відсутні
Циолковского 36	відсутній	послуга не надається	2604,53	0,1688902	105/70	7,2/4,0	відсутні
Циолковского 38	відсутній	послуга не надається	2579,88	0,172241	105/70	7,2/4,0	відсутні
Циолковского 40	відсутній	послуга не надається	2651,57	0,1723317	105/70	7,2/4,0	відсутні
6-го січня 16	відсутній	послуга не надається	527,32	0,0510536	105/70	7,2/4,0	відсутні
6-го січня 18	відсутній	послуга не надається	546,1	0,0500756	105/70	7,2/4,0	відсутні
Безнощенко 6	відсутній	послуга не надається	4049,55	0,2370078	105/70	7,2/4,0	відсутні
Безнощенко 10	відсутній	послуга не надається	6662	0,2472846	105/70	7,2/4,0	відсутні
Европейская 14	відсутній	послуга не надається	1773,87	0,1532256	105/70	7,2/4,0	відсутні
Европейская 15 а	відсутній	послуга не надається	919,76	0,0899031	105/70	7,2/4,0	відсутні
Европейская 18	відсутній	послуга не надається	1467,56	0,111626	105/70	7,2/4,0	відсутні
Европейская 20	відсутній	послуга не надається	1222,15	0,1348444	105/70	7,2/4,0	відсутні
Ломоносова 93 в	відсутній	послуга не надається	8037,8	0,4309667	105/70	7,2/4,0	відсутні
Ломоносова 136	відсутній	послуга не надається	2299,94	0,1774524	105/70	7,2/4,0	відсутні
Ломоносова 138	відсутній	послуга не надається	2971,39	0,2139776	105/70	7,2/4,0	відсутні
Ломоносова 142	відсутній	послуга не надається	2240,84	0,1782662	105/70	7,2/4,0	відсутні
Молодежная 7	відсутній	послуга не надається	2434	0,1587382	105/70	7,2/4,0	відсутні
Молодежная 10	відсутній	послуга не надається	754,4	0,0901485	105/70	7,2/4,0	відсутні
Суворова 16	відсутній	послуга не надається	687,26	0,073338	105/70	7,2/4,0	відсутні
Суворова 17	відсутній	послуга не надається	2432	0,2267914	105/70	7,2/4,0	відсутні
Суворова 19	відсутній	послуга не надається	2365,48	0,2133313	105/70	7,2/4,0	відсутні
Суворова 20	відсутній	послуга не надається	402,3	0,0386014	105/70	7,2/4,0	відсутні
Суворова 21	відсутній	послуга не надається	2505,79	0,1979474	105/70	7,2/4,0	відсутні
Суворова 23	відсутній	послуга не надається	2342,87	0,216369	105/70	7,2/4,0	відсутні
Суворова 24	відсутній	послуга не надається	757,6	0,0775901	105/70	7,2/4,0	відсутні
Суворова 26	відсутній	послуга не надається	644,9	0,0845293	105/70	7,2/4,0	відсутні
Суворова 28	відсутній	послуга не надається	752,1	0,0825611	105/70	7,2/4,0	відсутні
Суворова 30	відсутній	послуга не надається	741,1	0,0718321	105/70	7,2/4,0	відсутні
Суворова 32	відсутній	послуга не надається	625,5	0,0594701	105/70	7,2/4,0	відсутні
Суворова 34	відсутній	послуга не надається	740,4	0,0693654	105/70	7,2/4,0	відсутні
Хмельницкого 11	відсутній	послуга не надається	627,3	0,0684573	105/70	7,2/4,0	відсутні
Хмельницкого 17	відсутній	послуга не надається	1388,6	0,1700578	105/70	7,2/4,0	відсутні
Хмельницкого 19	відсутній	послуга не надається	1484,98	0,11447272	105/70	7,2/4,0	відсутні
Хмельницкого 22	відсутній	послуга не надається	1092,09	0,0976102	105/70	7,2/4,0	відсутні
Хмельницкого 23	відсутній	послуга не надається	1366,21	0,1341014	105/70	7,2/4,0	відсутні
Хмельницкого 25	відсутній	послуга не надається	1231,68	0,1236994	105/70	7,2/4,0	відсутні

Адреса житлового будинку(вулиця, будинок, корпус)	Наявність будинкових приладів обліку теплової енергії на постачання теплової енергії (наявний/відсутній)	Наявність будинкових приладів обліку теплової енергії на постачання гарячої води (наявний/відсутній)	Загальна опалювана площа житлового будинку, м ²	Максимальне теплове навантаження Гкал/м ²	Температурний графік теплової мережі °C	Гідравлічний режим теплової мережі кг/см ²	Наявність/відсутність (індивідуального теплового пункту) ІТП
Школьная 10	відсутній	послуга не надається	657,5	0,0566419	105/70	7,2/4,0	відсутні
Школьная 17	відсутній	послуга не надається	656,7	0,0649328	105/70	7,2/4,0	відсутні

Школа-інтернат

Белоусова 1	відсутній	послуга не надається	2734,9	0,1934568	95/70	3,4/2,4	відсутні
Белоусова 3	відсутній	послуга не надається	2747,58	0,1918075	95/70	3,4/2,4	відсутні
Белоусова 5	відсутній	послуга не надається	3032,5	0,1928036	95/70	3,4/2,4	відсутні