

**Інформація щодо переліку житлових та нежитлових приміщень,  
теплопостачання яких здійснює ВО "Волновахаміжрайтепломережа"  
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця послуг)  
на території м.Волноваха  
(найменування територіальної громади)**

Адреса житлового будинку (вулиця, будинок, корпус)	Наявність будинкових приладів обліку теплової енергії на постачання теплової енергії (наявний/відсутній)	Наявність будинкових приладів обліку теплової енергії на постачання гарячої води (наявний/відсутній)	Загальна опалювана площа житлового будинку, м2	Максимальне теплове навантаження Гкал/м <sup>2</sup>	Температурний графік теплової мережі °С	Гідравлічний режим теплової мережі кг/см <sup>2</sup>	Наявність/відсутність (індивідуального теплового пункту) ІТП
<b>Котельня №21</b>							
пров. залізничний,31	відсутній		955,76	0,0919756	95/70	3,3-1,5	відсутній
пров. залізничний,33	відсутній		980,56	0,0934779	95/70	3,3-1,5	відсутній
пров. залізничний,37	наявний		5903,84	0,4635538	95/70	3,3-1,5	відсутній
пров. залізничний,29	відсутній		552,80	0,0645582	95/70	3,3-1,5	відсутній
пров. залізничний,35	наявний		3114,00	0,1929188	95/70	3,3-1,5	відсутній
вул. Будівельників, 3	відсутній		427,31	0,0437089	95/70	3,3-1,5	відсутній
вул. Будівельників, 1	відсутній		590,70	0,0569867	95/70	3,3-1,5	відсутній
вул. Будівельників, 5	відсутній		440,40	0,0469276	95/70	3,3-1,5	відсутній
вул. Будівельників, 9	відсутній		1265,70	0,1092777	95/70	3,3-1,5	відсутній
вул. Центральна,21	відсутній		481,50	0,0467825	95/70	3,2-1,6	відсутній
вул. Центральна,23	відсутній		482,84	0,0440899	95/70	3,2-1,6	відсутній
вул. Центральна,27	відсутній		603,40	0,0544393	95/70	3,2-1,6	відсутній
вул. Центральна,29	відсутній		603,73	0,0541326	95/70	3,2-1,6	відсутній
вул. Центральна,31	відсутній		616,16	0,0632772	95/70	3,2-1,6	відсутній

Адреса житлового будинку (вулиця, будинок, корпус)	Наявність будинкових приладів обліку теплової енергії на постачання теплової енергії (наявний/відсутній)	Наявність будинкових приладів обліку теплової енергії на постачання гарячої води (наявний/відсутній)	Загальна опалювана площа житлового будинку, м <sup>2</sup>	Максимальне теплове навантаження Гкал/м <sup>2</sup>	Температурний графік теплової мережі °С	Гідравлічний режим теплової мережі кг/см <sup>2</sup>	Наявність/відсутність (індивідуального теплового пункту) ІТП
вул. Центральна,33	відсутній		856,19	0,0776200	95/70	3,2-1,6	відсутній
вул. Центральна,35	відсутній		349,13	0,0390277	95/70	3,2-1,6	відсутній
вул. Центральна,37	відсутній		622,35	0,0623410	95/70	3,2-1,6	відсутній
вул. Центральна,39	відсутній		316,91	0,0455550	95/70	3,2-1,6	відсутній
вул. Центральна,41	відсутній		361,03	0,0418378	95/70	3,2-1,6	відсутній
пер.Путейський,12	відсутній		935,43	0,1201178	95/70	3,2-1,6	відсутній
пер.Путейський,14	відсутній		467,90	0,0571491	95/70	3,2-1,6	відсутній
пер.Путейський,16	відсутній		579,92	0,0549645	95/70	3,2-1,6	відсутній
пер.Путейський,22	відсутній		621,58	0,0628363	95/70	3,2-1,6	відсутній

**Котельня Центральна**

вул. Центральна, 1	відсутній		376,00	0,0447880	95/70	4,0-2,0	відсутній
вул. Центральна, 3	відсутній		598,50	0,0580481	95/70	4,0-2,0	відсутній
вул. Центральна, 5	відсутній		626,30	0,0668153	95/70	4,0-2,0	відсутній
вул. Центральна, 7	відсутній		524,40	0,0491154	95/70	4,0-2,0	відсутній
вул. Центральна, 11	відсутній		620,30	0,0699905	95/70	4,0-2,0	відсутній
вул. Центральна, 13	відсутній		486,60	0,0539476	95/70	4,0-2,0	відсутній
вул. Центральна, 17	відсутній		751,07	0,0862148	95/70	4,0-2,0	відсутній
вул. Центральна, 19	відсутній		621,70	0,0636619	95/70	4,0-2,0	відсутній
вул. Центральна, 30	відсутній		1397,70	0,1080403	95/70	4,0-2,0	відсутній
вул.Центральна, 30а	відсутній		1298,50	0,1078507	95/70	4,0-2,0	відсутній
вул. Центральна, 32	відсутній		1362,50	0,1142627	95/70	4,0-2,0	відсутній
вул. Центральна, 34	відсутній		3084,60	0,2119255	95/70	4,0-2,0	відсутній

Адреса житлового будинку (вулиця, будинок, корпус)	Наявність будинкових приладів обліку теплової енергії на постачання теплової енергії (наявний/відсутній)	Наявність будинкових приладів обліку теплової енергії на постачання гарячої води (наявний/відсутній)	Загальна опалювана площа житлового будинку, м <sup>2</sup>	Максимальне теплове навантаження Гкал/м <sup>2</sup>	Температурний графік теплової мережі °С	Гідравлічний режим теплової мережі кг/см <sup>2</sup>	Наявність/відсутність (індивідуального теплового пункту) ІТП
вул. Центральна, 36	відсутній		2682,20	0,2111172	95/70	4,0-2,0	відсутній
ж.д.п.Путейский,2	відсутній		1601,93	0,1214759	95/70	4,0-2,0	відсутній
ж.д.п.Путейский,8а	відсутній		378,76	0,0406902	95/70	4,0-2,0	відсутній
ж.д.п.Путейский,8б	відсутній		354,60	0,0389896	95/70	4,0-2,0	відсутній
ж.д.п.Путейский,8в	відсутній		357,90	0,0336118	95/70	4,0-2,0	відсутній
ж.д.п.Путейский,8г	відсутній		810,70	0,0769941	95/70	4,0-2,0	відсутній

**Котельня квартал Північний**

вул.Менделєєва,27	відсутній		1383,60	0,1151237	95/70	4,8-2,3	відсутній
вул.Менделєєва,29	відсутній		1389,30	0,1152053	95/70	4,8-2,3	відсутній
вул.Менделєєва,31	відсутній		1385,26	0,1085592	95/70	4,8-2,3	відсутній
вул.Менделєєва,33	відсутній		1381,60	0,1085265	95/70	4,8-2,3	відсутній
вул.Менделєєва,35	відсутній		1392,00	0,1138500	95/70	4,8-2,3	відсутній
вул.Менделєєва,37	відсутній		1393,20	0,1093757	95/70	4,8-2,3	відсутній
вул.Менделєєва,39	відсутній		2019,60	0,1595565	95/70	4,8-2,3	відсутній
вул.Менделєєва,41	відсутній		2068,34	0,1547719	95/70	4,8-2,3	відсутній
вул.Менделєєва,43	відсутній		2056,60	0,1657835	95/70	4,8-2,3	відсутній
вул.Менделєєва,45	відсутній		1675,60	0,1540534	95/70	4,8-2,3	відсутній
вул.Менделєєва,11	відсутній		1367,30	0,1101758	95/70	4,8-2,3	відсутній
вул.Менделєєва,13	відсутній		1363,40	0,1116128	95/70	4,8-2,3	відсутній
вул.Менделєєва,9	відсутній		543,10	0,0529378	95/70	4,8-2,3	відсутній
вул. Менделєєва, 17	наявний		3356,76	0,2136846	95/70	4,8-2,3	відсутній
вул. Менделєєва, 15	наявний		4493,01	0,2908973	95/70	4,8-2,3	відсутній

Адреса житлового будинку (вулиця, будинок, корпус)	Наявність будинкових приладів обліку теплової енергії на постачання теплової енергії (наявний/відсутній)	Наявність будинкових приладів обліку теплової енергії на постачання гарячої води (наявний/відсутній)	Загальна опалювана площа житлового будинку, м <sup>2</sup>	Максимальне теплове навантаження Гкал/м <sup>2</sup>	Температурний графік теплової мережі °С	Гідравлічний режим теплової мережі кг/см <sup>2</sup>	Наявність/відсутність (індивідуального теплового пункту) ІТП
вул. Менделєєва, 21	наявний		3573,70	0,2590192	95/70	4,8-2,3	відсутній
вул. Менделєєва, 21а	наявний		6813,88	0,4874141	95/70	4,8-2,3	відсутній
вул. Менделєєва, 23	відсутній		5082,40	0,4209975	95/70	4,8-2,3	відсутній
вул. Менделєєва, 25	наявний		4793,80	0,3356454	95/70	4,8-2,3	відсутній
вул. Менделєєва, 11а	відсутній		1805,53	0,1435209	95/70	4,8-2,3	відсутній

**Котельня СЕС**

пров. Енергетичний, 1	відсутній		861,40	0,0635040	95/70	3,5-1,5	відсутній
пров. Енергетичний, 3	відсутній		1216,72	0,0953322	95/70	3,5-1,5	відсутній
пров. Енергетичний, 7	відсутній		1231,72	0,0953322	95/70	3,5-1,5	відсутній
вул. Центральна, 139	відсутній		945,00	0,0774894	95/70	3,5-1,5	відсутній
вул. Центральна, 147	відсутній		977,70	0,0931858	95/70	3,5-1,5	відсутній
вул. Центральна, 151	відсутній		710,20	0,0630486	95/70	3,5-1,5	відсутній
вул. Центральна, 153	відсутній		718,40	0,0695142	95/70	3,5-1,5	відсутній
вул. Центральна, 159	відсутній		1397,40	0,1138500	95/70	3,5-1,5	відсутній
вул. Менделєєва, 1а	відсутній		732,30	0,0637875	95/70	3,5-1,5	відсутній
вул. Менделєєва, 3	відсутній		634,50	0,0620579	95/70	3,5-1,5	відсутній
вул. Менделєєва, 5	відсутній		626,20	0,0610908	95/70	3,5-1,5	відсутній
пров. Тяговий, 1	відсутній		734,00	0,0571536	95/70	3,5-1,5	відсутній
пров. Тяговий, 4	відсутній		367,05	0,0411143	95/70	3,5-1,5	відсутній
пров. Тяговий, 6	відсутній		364,48	0,0411143	95/70	3,5-1,5	відсутній
вул. Центральна, 149	відсутній		604,40	0,0686297	95/70	3,5-1,5	відсутній

Адреса житлового будинку (вулиця, будинок, корпус)	Наявність будинкових приладів обліку теплової енергії на постачання теплової енергії (наявний/відсутній)	Наявність будинкових приладів обліку теплової енергії на постачання гарячої води (наявний/відсутній)	Загальна опалювана площа житлового будинку, м <sup>2</sup>	Максимальне теплове навантаження Гкал/м <sup>2</sup>	Температурний графік теплової мережі °С	Гідравлічний режим теплової мережі кг/см <sup>2</sup>	Наявність/відсутність (індивідуального теплового пункту) ІТП
---	--	---	---	---	---	--	--

**Котельня Обручева**

вул.Обручева,1	відсутній		621,90	0,0605483	95/70	3,2-2,2	відсутній
вул.Обручева,3	відсутній		725,20	0,0698090	95/70	3,2-2,2	відсутній
вул.Обручева,7	відсутній		602,30	0,0624589	95/70	3,2-2,2	відсутній
вул.Обручева,9	відсутній		619,70	0,0644874	95/70	3,2-2,2	відсутній
вул.Обручева,11	відсутній		626,70	0,0636854	95/70	3,2-2,2	відсутній
вул.Обручева,13	відсутній		609,50	0,0642044	95/70	3,2-2,2	відсутній
вул.Обручева,19	відсутній		726,80	0,0711018	95/70	3,2-2,2	відсутній
вул.Обручева,21	відсутній		718,60	0,0723719	95/70	3,2-2,2	відсутній
вул.Обручева,23	відсутній		700,20	0,0635221	95/70	3,2-2,2	відсутній
вул.Обручева,25	відсутній		724,50	0,0643182	95/70	3,2-2,2	відсутній
вул.Обручева,27	відсутній		720,40	0,0637059	95/70	3,2-2,2	відсутній
вул.Обручева,29	відсутній		718,30	0,0648081	95/70	3,2-2,2	відсутній
вул.Обручева,31	відсутній		725,10	0,0611339	95/70	3,2-2,2	відсутній
вул.Обручева,33	наявний		721,20	0,0629506	95/70	3,2-2,2	відсутній
вул.Обручева,35	відсутній		720,90	0,0626036	95/70	3,2-2,2	відсутній
вул.Обручева,37	відсутній		728,50	0,0703398	95/70	3,2-2,2	відсутній
вул.Центральна,8	відсутній		728,60	0,0675864	95/70	3,2-2,2	відсутній
вул.Центральна,10	відсутній		994,20	0,0897538	95/70	3,2-2,2	відсутній
вул.Центральна,12	відсутній		938,90	0,0876859	95/70	3,2-2,2	відсутній
вул.Центральна,14а	відсутній		579,10	0,0571128	95/70	3,2-2,2	відсутній
вул.Центральна,16а	відсутній		838,60	0,0974460	95/70	3,2-2,2	відсутній

Адреса житлового будинку (вулиця, будинок, корпус)	Наявність будинкових приладів обліку теплової енергії на постачання теплової енергії (наявний/відсутній)	Наявність будинкових приладів обліку теплової енергії на постачання гарячої води (наявний/відсутній)	Загальна опалювана площа житлового будинку, м <sup>2</sup>	Максимальне теплове навантаження Гкал/м <sup>2</sup>	Температурний графік теплової мережі °С	Гідравлічний режим теплової мережі кг/см <sup>2</sup>	Наявність/відсутність (індивідуального теплового пункту) ІТП
вул.Фіалковського,2а	відсутній		641,70	0,0645019	95/70	3,2-2,2	відсутній
вул.Харьковська,21	відсутній		732,00	0,0675229	95/70	3,2-2,2	відсутній
вул.Фіалковського,2	відсутній		618,50	0,0636619	95/70	3,2-2,2	відсутній
вул.Фіалковського,17	наявний		1610,60	0,1086408	95/70	3,2-2,2	відсутній
вул.Харьковська,1	відсутній		373,80	0,0354869	95/70	3,2-2,2	відсутній
вул.Центральна,18	відсутній		1796,70	0,1371705	95/70	3,2-2,2	відсутній
вул.Центральна,16	відсутній		594,70	0,0726214	95/70	3,2-2,2	відсутній
<b>Котельня СПТУ</b>							
вул.Менделєєва,8	відсутній		794,60	0,0843193	95/70	3,7-2,0	відсутній
вул.Менделєєва,10	відсутній		905,80	0,0880642	95/70	3,7-2,0	відсутній
вул.Менделєєва,12	відсутній		1330,40	0,1216718	95/70	3,7-2,0	відсутній
вул. Центральна,161	відсутній		2001,35	0,1590512	95/70	3,7-2,0	відсутній
вул. Центральна,163	відсутній		1687,20	0,1282853	95/70	3,7-2,0	відсутній
вул. Центральна,165	відсутній		2188,80	0,1694459	95/70	3,7-2,0	відсутній
вул. Центральна,167	відсутній		3288,80	0,2473445	95/70	3,7-2,0	відсутній
вул. Центральна,169	наявний		1672,90	0,1292978	95/70	3,7-2,0	відсутній
вул. Центральна,171	відсутній		3639,50	0,2524039	95/70	3,7-2,0	відсутній
вул. Центральна,173	наявний		3117,30	0,2430783	95/70	3,7-2,0	відсутній
<b>Котельня ОШ №5</b>							
вул.Луцька,22	відсутній		1391,60	0,1130662	95/70	4,5-3,0	відсутній
вул.Павлова,2	відсутній		562,10	0,0503972	95/70	4,5-3,0	відсутній

Адреса житлового будинку (вулиця, будинок, корпус)	Наявність будинкових приладів обліку теплової енергії на постачання теплової енергії (наявний/відсутній)	Наявність будинкових приладів обліку теплової енергії на постачання гарячої води (наявний/відсутній)	Загальна опалювана площа житлового будинку, м <sup>2</sup>	Максимальне теплове навантаження Гкал/м <sup>2</sup>	Температурний графік теплової мережі °С	Гідравлічний режим теплової мережі кг/см <sup>2</sup>	Наявність/відсутність (індивідуального теплового пункту) ІТП
вул.Павлова,4	відсутній		554,80	0,0515811	95/70	4,5-3,0	відсутній
вул.Гагарина,17	відсутній		364,30	0,0425513	95/70	4,5-3,0	відсутній
вул.Гагарина,19	відсутній		493,10	0,0587321	95/70	4,5-3,0	відсутній
вул. Кості Бабіна,10	відсутній		365,80	0,0431101	95/70	4,5-3,0	відсутній
вул.Героїв 51 ОМБР, 6	відсутній		385,40	0,0331300	95/70	4,5-3,0	відсутній
<b>Котельня ЦРЛ</b>							
вул. Центральна,127	відсутній		614,80	0,0569395	95/70	3,2-1,2	відсутній