

**Перелік багатоквартирних будинків
теплопостачання яких здійснює ВП "Дружківкатепломережа"ОКП "Донецьктеплокомуненерго"
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця послуг)
на території Дружківської ТГ (м.Дружківка)
(найменування територіальної громади)**

Адреса житлового будинку	Номер будинку	Наявність будинкових приладів обліку теплової енергії на постачання теплової енергії (наявний/відсутній)	Загальна опалована площа житлового будинку, усього, м2	Максимальне теплове навантаження Гкал/год	Температурний графік теплової мережі оС	Гідрравлічний режим теплової мережі кг/см2	Наявність/відсутність (індивідуального теплового пункту) ІПП
Котельная №1							
Вартових неба вул.	15	відсутній	731.60	0.0603283	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Вартових неба вул.	17	відсутній	382.40	0.0383510	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Вартових неба вул.	19	відсутній	411.40	0.0376624	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Вартових неба вул.	21	відсутній	409.20	0.0377667	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Віталія Пилипенка вул.	77	відсутній	1,078.13	0.0727429	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Віталія Пилипенка вул.	79	відсутній	1,051.70	0.0879204	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Віталія Пилипенка вул.	81	відсутній	1,110.00	0.0968372	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Гарета Джонса вул.	3	відсутній	866.80	0.0893048	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Гарета Джонса вул.	5	відсутній	961.40	0.0906402	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Гарета Джонса вул.	7	відсутній	543.55	0.0537071	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Гарета Джонса вул.	12	відсутній	1,025.80	0.0796953	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Гарета Джонса вул.	14	відсутній	712.60	0.0622593	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Гарета Джонса вул.	16	відсутній	406.70	0.0376207	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Нью-Йорська вул.	18	відсутній	878.40	0.0769306	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Нью-Йорська вул.	20	відсутній	874.50	0.0766348	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Нью-Йорська вул.	22	відсутній	559.00	0.0555950	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Князя Ярослава Мудрого вул.	36	відсутній	617.10	0.0533089	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Князя Ярослава Мудрого вул.	38	відсутній	993.73	0.0755557	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Віталія Пилипенка вул.	85	наявний	5,831.60	0.3676696	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Віталія Пилипенка вул.	87	наявний	2,730.92	0.1659387	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Віталія Пилипенка вул.	89	наявний	2,779.70	0.1638013	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Віталія Пилипенка вул.	91	наявний	4,140.62	0.2341175	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Козацька вул.	52	наявний	4,031.70	0.2313578	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Козацька вул.	54	наявний	2,739.10	0.1666454	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Козацька вул.	56	відсутній	2,868.70	0.1663696	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Козацька вул.	58	наявний	2,701.00	0.1635083	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Козацька вул.	60	наявний	2,909.90	0.2051161	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній

Адреса житлового будинку	Номер будинку	Наявність будинкових приладів обліку теплової енергії на постачання теплової енергії (наявний/відсутній)	Загальна опалована площа житлового будинку, усього, м2	Максимальне теплове навантаження Гкал/год	Температурний графік теплової мережі оС	Гідравлічний режим теплової мережі кг/см2	Наявність/відсутність (індивідуального теплового пункту) ІТП
Козацька вул.	62	відсутній	1,414.70	0.0804427	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Козацька вул.	62	наявний	2,705.75	0.1538544	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	31	відсутній	3,848.70	0.2338344	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	33	наявний	5,750.70	0.3544839	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	41	наявний	8,723.30	0.6162206	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	43	відсутній	2,776.60	0.1325682	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	47	наявний	4,128.00	0.2341338	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	49	наявний	2,772.40	0.1649734	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Козацька вул.	40	наявний	5,540.00	0.3049471	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	4	відсутній	4,857.00	0.3349591	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Козацька вул.	42	наявний	5,565.10	0.3317876	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Козацька вул.	44	відсутній	5,530.30	0.3049471	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Козацька вул.	48	відсутній	2,727.13	0.1622845	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	1	відсутній	6,167.50	0.3806711	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	7	наявний	2,757.70	0.1578029	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	9	наявний	3,419.90	0.2174123	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	11	наявний	4,119.50	0.2362077	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	13	наявний	4,087.30	0.2365669	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	21	наявний	2,796.94	0.1713338	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	23	наявний	3,592.30	0.1993091	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	25	наявний	3,765.60	0.1937017	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	27	наявний	3,736.10	0.2258874	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	29	наявний	2,775.80	0.1711959	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Машинобудівників вул.	62	наявний	5,756.09	0.3503198	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	18	наявний	4,455.90	0.2927661	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	22	наявний	3,089.25	0.3001340	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	24	наявний	6,020.53	0.3625960	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	26	наявний	5,445.60	0.3325496	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	28	відсутній	5,659.40	0.3504836	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	30	наявний	6,120.90	0.3969562	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	32	наявний	4,067.80	0.2437088	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	34	наявний	4,048.10	0.2440277	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	36	наявний	3,025.40	0.1830031	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Варгових неба вул.	1	відсутній	423.68	0.0361184	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	2	відсутній	4,883.04	0.3323913	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній

Адреса житлового будинку	Номер будинку	Наявність будинкових приладів обліку теплової енергії на постачання теплової енергії (наявний/відсутній)	Загальна опалована площа житлового будинку, усього, м2	Максимальне теплове навантаження Гкал/год	Температурний графік теплової мережі оС	Гідравлічний режим теплової мережі кг/см2	Наявність/відсутність (індивідуального теплового пункту) ІТП
Космонавтів вул.	6	відсутній	6,685.90	0.4608331	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	8	наявний	3,355.40	0.2225788	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	12	відсутній	4,974.70	0.3296724	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	14	наявний	3,081.10	0.2129607	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Машинобудівників вул.	60	відсутній	4,931.87	0.3257283	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Вартових неба вул.	3	відсутній	627.80	0.0533887	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Вартових неба вул.	5	відсутній	411.60	0.0366191	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Вартових неба вул.	7	відсутній	411.90	0.0361184	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Вартових неба вул.	9	відсутній	637.20	0.0528698	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Вартових неба вул.	11	відсутній	406.00	0.0359932	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Вартових неба вул.	13	відсутній	917.87	0.0790135	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	15	відсутній	2,770.27	0.2365343	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Князя Ярослава Мудрого вул.	29	відсутній	896.41	0.0768362	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	3	наявний	3,490.25	0.2063572	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	10	наявний	3,149.54	0.2146907	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Козацька вул.	46	наявний	2,777.60	0.1670591	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Побратимська вул.	2	відсутній	2,776.40	0.1636979	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	5	наявний	2,785.30	0.1688000	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Машинобудівників вул.	58	відсутній	7,264.50	0.4799759	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній

Котельная №12

Індустріальна вул.	2	відсутній	670.20	0.0522112	95/70	4,6 (±0,5) / 2,2 (±0,2)	відсутній
Індустріальна вул.	3	відсутній	589.84	0.0558227	95/70	4,6 (±0,5) / 2,2 (±0,2)	відсутній
Індустріальна вул.	4	відсутній	621.10	0.0597700	95/70	4,6 (±0,5) / 2,2 (±0,2)	відсутній
Індустріальна вул.	5	відсутній	614.62	0.0505746	95/70	4,6 (±0,5) / 2,2 (±0,2)	відсутній
Індустріальна вул.	6	відсутній	603.45	0.0558227	95/70	4,6 (±0,5) / 2,2 (±0,2)	відсутній
Індустріальна вул.	7	відсутній	607.77	0.0549060	95/70	4,6 (±0,5) / 2,2 (±0,2)	відсутній
Індустріальна вул.	8	відсутній	607.02	0.0555302	95/70	4,6 (±0,5) / 2,2 (±0,2)	відсутній
Індустріальна вул.	9	відсутній	613.69	0.0549840	95/70	4,6 (±0,5) / 2,2 (±0,2)	відсутній
Індустріальна вул.	10	відсутній	622.90	0.0580073	95/70	4,6 (±0,5) / 2,2 (±0,2)	відсутній
Індустріальна вул.	12	відсутній	611.74	0.0598643	95/70	4,6 (±0,5) / 2,2 (±0,2)	відсутній
Індустріальна вул.	16	відсутній	1,406.40	0.1080956	95/70	4,6 (±0,5) / 2,2 (±0,2)	відсутній
Вартових неба вул.	2	відсутній	409.90	0.0399667	95/70	4,6 (±0,5) / 2,2 (±0,2)	відсутній
Вартових неба вул.	4	відсутній	369.91	0.0358471	95/70	4,6 (±0,5) / 2,2 (±0,2)	відсутній

Адреса житлового будинку	Номер будинку	Наявність будинкових приладів обліку теплової енергії на постачання теплової енергії (наявний/відсутній)	Загальна опалована площа житлового будинку, усього, м2	Максимальне теплове навантаження Гкал/год	Температурний графік теплової мережі оС	Гідравлічний режим теплової мережі кг/см2	Наявність/відсутність (індивідуального теплового пункту) ІТП
Вартових неба вул.	6	відсутній	373.70	0.0427110	95/70	4,6 (±0,5) / 2,2 (±0,2)	відсутній
Машинобудівників вул.	34	відсутній	1,951.71	0.1065407	95/70	4,6 (±0,5) / 2,2 (±0,2)	відсутній
Машинобудівників вул.	38	відсутній	1,331.19	0.1578528	95/70	4,6 (±0,5) / 2,2 (±0,2)	відсутній
Машинобудівників вул.	40	відсутній	2,257.87	0.1682357	95/70	4,6 (±0,5) / 2,2 (±0,2)	відсутній
Машинобудівників вул.	42	відсутній	633.50	0.0587094	95/70	4,6 (±0,5) / 2,2 (±0,2)	відсутній
Машинобудівників вул.	44	відсутній	627.51	0.0638977	95/70	4,6 (±0,5) / 2,2 (±0,2)	відсутній
Машинобудівників вул.	46	відсутній	629.30	0.0618497	95/70	4,6 (±0,5) / 2,2 (±0,2)	відсутній
Машинобудівників вул.	48	відсутній	619.70	0.0624349	95/70	4,6 (±0,5) / 2,2 (±0,2)	відсутній
Машинобудівників вул.	50	відсутній	609.20	0.0709884	95/70	4,6 (±0,5) / 2,2 (±0,2)	відсутній
Машинобудівників вул.	52	відсутній	615.28	0.0614447	95/70	4,6 (±0,5) / 2,2 (±0,2)	відсутній
Чернігівська вул.	1	наявний	1,406.58	0.1073934	95/70	4,6 (±0,5) / 2,2 (±0,2)	відсутній
Чернігівська вул.	2	відсутній	2,428.00	0.169934	95/70	4,6 (±0,5) / 2,2 (±0,2)	відсутній
Чернігівська вул.	3	відсутній	1,439.82	0.1190963	95/70	4,6 (±0,5) / 2,2 (±0,2)	відсутній
Чернігівська вул.	4	відсутній	1,831.31	0.1336823	95/70	4,6 (±0,5) / 2,2 (±0,2)	відсутній
Чернігівська вул.	5	відсутній	411.00	0.0337270	95/70	4,6 (±0,5) / 2,2 (±0,2)	відсутній
Чернігівська вул.	7	відсутній	383.80	0.0361810	95/70	4,6 (±0,5) / 2,2 (±0,2)	відсутній
Чернігівська вул.	9	відсутній	379.80	0.0358054	95/70	4,6 (±0,5) / 2,2 (±0,2)	відсутній

Котельная №16

Віталія Пилипенка вул.	10	наявний	1,807.16	0.1398957	95/70	4,8 (±0,5) / 2,6 (±0,2)	відсутній
Віталія Пилипенка вул.	12	відсутній	1,806.39	0.1382464	95/70	4,8 (±0,5) / 2,6 (±0,2)	відсутній
Західний Пров.	11	відсутній	379.20	0.0403341	95/70	4,8 (±0,5) / 2,6 (±0,2)	відсутній
Західний Пров.	12	відсутній	265.90	0.0379037	95/70	4,8 (±0,5) / 2,6 (±0,2)	відсутній
Західний Пров.	13	відсутній	365.90	0.0342404	95/70	4,8 (±0,5) / 2,6 (±0,2)	відсутній

Котельная №17

Генерала Сікевича вул.	1а	відсутній	372.31	0.0394809	95/70	5,0 (±0,5) / 3,4 (±0,2)	відсутній
Генерала Сікевича вул.	16	відсутній	784.60	0.0719809	95/70	5,0 (±0,5) / 3,4 (±0,2)	відсутній
Соборна вул.	10	відсутній	1,129.30	0.1088694	95/70	5,0 (±0,5) / 3,4 (±0,2)	відсутній

Адреса житлового будинку	Номер будинку	Наявність будинкових приладів обліку теплової енергії на постачання теплової енергії (наявний/відсутній)	Загальна опалована площа житлового будинку, усього, м2	Максимальне теплове навантаження Гкал/год	Температурний графік теплової мережі оС	Гідравлічний режим теплової мережі кг/см2	Наявність/відсутність (індивідуального теплового пункту) ІТП
Соборна вул.	14	відсутній	425.20	0.0297335	95/70	5,0 (±0,5) / 3,4 (±0,2)	відсутній
Соборна вул.	20	наявний	3,802.54	0.2617762	95/70	5,0 (±0,5) / 3,4 (±0,2)	відсутній
Соборна вул.	12	відсутній	2,152.50	0.1517687	95/70	5,0 (±0,5) / 3,4 (±0,2)	відсутній
Машинобудівників вул.	31	відсутній	4,397.60	0.3072296	95/70	5,0 (±0,5) / 3,4 (±0,2)	відсутній
Котельная №18							
Правди вул.	1	відсутній	2,700.30	0.188400	95/70	3,0 (±0,5) / 2,0 (±0,2)	відсутній
Віктора Ліфоренка вул.	2	наявний	1,661.56	0.1173654	95/70	3,0 (±0,5) / 2,0 (±0,2)	відсутній
Правди вул.	7	відсутній	508.80	0.0416813	95/70	3,0 (±0,5) / 2,0 (±0,2)	відсутній
Віктора Ліфоренка вул.	6	наявний	1,792.60	0.1603884	95/70	3,0 (±0,5) / 2,0 (±0,2)	відсутній
Віктора Ліфоренка вул.	10	відсутній	3,920.00	0.2713701	95/70	3,0 (±0,5) / 2,0 (±0,2)	відсутній
Котельная №19							
Костянтинівська вул.	38	відсутній	373.90	0.0401912	95/70	3,5 (±0,5) / 2,3 (±0,2)	відсутній
Кошелева вул.	9	відсутній	64.30	0.0126827	95/70	3,5 (±0,5) / 2,3 (±0,2)	відсутній
Кошелева вул.	11	відсутній	67.90	0.0129820	95/70	3,5 (±0,5) / 2,3 (±0,2)	відсутній
Кошелева вул.	19	відсутній	187.00	0.0353336	95/70	3,5 (±0,5) / 2,3 (±0,2)	відсутній
Котельная №2							
Віталія Пилипенка вул.	78	наявний	4,618.50	0.3301968	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Віталія Пилипенка вул.	82а	наявний	5,791.60	0.3874973	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Віталія Пилипенка вул.	84	відсутній	5,901.10	0.3371872	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Дружби вул.	79	наявний	2,772.20	0.1644046	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	42	відсутній	9,680.10	0.5616593	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	54	відсутній	4,482.00	0.3015233	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	60	наявний	1,656.60	0.1176756	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Солідарності вул.	57	відсутній	3,163.00	0.1981434	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	44	наявний	12,046.28	0.8168474	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	52	наявний	2,881.30	0.2042506	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній

Адреса житлового будинку	Номер будинку	Наявність будинкових приладів обліку теплової енергії на постачання теплової енергії (наявний/відсутній)	Загальна опалована площа житлового будинку, усього, м2	Максимальне теплове навантаження Гкал/год	Температурний графік теплової мережі оС	Гідравлічний режим теплової мережі кг/см2	Наявність/відсутність (індивідуального теплового пункту) ІТП
Космонавтів вул.	56	наявний	4,383.50	0.3021094	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	58	відсутній	4,132.30	0.2504135	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	62	наявний	3,450.60	0.2275856	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	64	наявний	1,638.70	0.1074025	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Кузьми Скрябіна вул.	4	наявний	4,587.30	0.2584794	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Кузьми Скрябіна вул.	6	відсутній	3,326.90	0.2052631	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Кузьми Скрябіна вул.	8	наявний	2,729.10	0.1648528	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Кузьми Скрябіна вул.	10	наявний	4,582.75	0.2584794	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Вартових неба вул.	33	наявний	4,071.60	0.2330234	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Вартових неба вул.	35	наявний	3,758.50	0.2164978	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Вартових неба вул.	37	наявний	4,142.40	0.2420391	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Вартових неба вул.	39	наявний	3,789.98	0.2152405	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Віталія Пилипенка вул.	88	відсутній	2,780.30	0.1710063	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Віталія Пилипенка вул.	92	наявний	2,788.10	0.1672314	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	46	наявний	2,763.60	0.1697652	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	48	наявний	2,794.60	0.1697652	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Кузьми Скрябіна вул.	2	наявний	4,150.20	0.2368119	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Солідарності вул.	43	наявний	2,769.50	0.1654733	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Солідарності вул.	47	наявний	2,771.00	0.1662489	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Солідарності вул.	51	наявний	2,808.40	0.1684208	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Солідарності вул.	53	наявний	2,760.00	0.1643012	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Солідарності вул.	55	наявний	2,758.90	0.1639392	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Солідарності вул.	49	наявний	2,755.60	0.1649217	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Віталія Пилипенка вул.	90	наявний	2,774.50	0.1661972	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Котельня №4а							
Князів Острозьких вул.	49	відсутній	156.40	0.0113491	95/70	5,6 (±0,5) / 3,8 (±0,2)	відсутній

Адреса житлового будинку	Номер будинку	Наявність будинкових приладів обліку теплової енергії на постачання теплової енергії (наявний/відсутній)	Загальна опалована площа житлового будинку, усього, м2	Максимальне теплове навантаження Гкал/год	Температурний графік теплової мережі оС	Гідравлічний режим теплової мережі кг/см2	Наявність/відсутність (індивідуального теплового пункту) ІТП
Короленка вул.	1	наявний	2,467.40	0.2298246	95/70	5,6 (±0,5) / 3,8 (±0,2)	відсутній
Соборна вул.	31	наявний	2,415.94	0.1739851	95/70	5,6 (±0,5) / 3,8 (±0,2)	відсутній
Соборна вул.	34	відсутній	4,859.59	0.338064	95/70	5,6 (±0,5) / 3,8 (±0,2)	відсутній
Гаврилівська вул.	2	наявний	3,405.30	0.2662351	95/70	5,6 (±0,5) / 3,8 (±0,2)	відсутній
Гаврилівська вул.	4	наявний	3,640.90	0.2662051	95/70	5,6 (±0,5) / 3,8 (±0,2)	відсутній
Князів Острозьких вул.	36	відсутній	146.70	0.0162888	95/70	5,6 (±0,5) / 3,8 (±0,2)	відсутній
Соборна вул.	33	відсутній	4,711.70	0.2726095	95/70	5,6 (±0,5) / 3,8 (±0,2)	відсутній
Соборна вул.	36	відсутній	2,252.06	0.1400835	95/70	5,6 (±0,5) / 3,8 (±0,2)	відсутній
Соборна вул.	42	наявний	4,166.30	0.2383632	95/70	5,6 (±0,5) / 3,8 (±0,2)	відсутній
Соборна вул.	44	наявний	2,777.80	0.1646114	95/70	5,6 (±0,5) / 3,8 (±0,2)	відсутній
Соборна вул.	40	наявний	2,756.51	0.1689896	95/70	5,6 (±0,5) / 3,8 (±0,2)	відсутній
Котельная №5							
Джерельна вул.	2	відсутній	800.30	0.0704903	95/70	2,6 (±0,5) / 2,2 (±0,2)	відсутній
Котельная №7							
Віталія Пилипенка вул.	100	наявний	3,863.60	0.2273724	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Дружби вул.	81	наявний	2,742.70	0.1461173	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Козацька вул.	78	наявний	2,710.50	0.1561926	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Козацька вул.	91	відсутній	5,747.20	0.3495065	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Козацька вул.	95	наявний	5,754.05	0.3201078	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	51	відсутній	11,696.10	0.6942512	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	53	наявний	9,614.80	0.5540851	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	57	наявний	3,789.40	0.2041463	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	59	наявний	2,770.20	0.1671017	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	61	наявний	1,815.90	0.1245785	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Віталія Пилипенка вул.	104	наявний	3,842.10	0.207092	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Віталія Пилипенка вул.	106	наявний	4,125.70	0.225969	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній

Адреса житлового будинку	Номер будинку	Наявність будинкових приладів обліку теплової енергії на постачання теплової енергії (наявний/відсутній)	Загальна опалована площа житлового будинку, усього, м2	Максимальне теплове навантаження Гкал/год	Температурний графік теплової мережі оС	Гідравлічний режим теплової мережі кг/см2	Наявність/відсутність (індивідуального теплового пункту) ІТП
Віталія Пилипенка вул.	108	наявний	7,651.20	0.4504711	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Віталія Пилипенка вул.	110	наявний	2,716.70	0.2501032	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Віталія Пилипенка вул.	112	відсутній	1,983.08	0.1277936	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Віталія Пилипенка вул.	112	наявний	3,112.52	0.2005770	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Віталія Пилипенка вул.	112а	наявний	3,530.00	0.2304896	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Віталія Пилипенка вул.	120	наявний	7,695.40	0.4413850	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Віталія Пилипенка вул.	98	наявний	5,849.40	0.3319331	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Козацька вул.	64	наявний	3,812.30	0.2375666	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Козацька вул.	66	відсутній	3,818.60	0.2295016	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Козацька вул.	68	відсутній	3,592.20	0.2393361	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Козацька вул.	70	наявний	4,533.20	0.2690043	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Козацька вул.	72а	наявний	1,689.62	0.1078407	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	55	наявний	9,912.12	0.5909982	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Віталія Пилипенка вул.	102	наявний	3,830.30	0.2077706	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	51	наявний	3,876.80	0.2301171	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Дружби вул.	91	відсутній	2,761.30	0.1548863	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Козацька вул.	100	наявний	2,738.70	0.1714662	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Козацька вул.	72	наявний	2,865.10	0.2083104	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Козацька вул.	76а	наявний	3,800.00	0.2274033	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Козацька вул.	80	наявний	1,632.30	0.1185039	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Козацька вул.	82	наявний	1,702.10	0.1177854	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Козацька вул.	88	наявний	4,489.90	0.2545594	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Козацька вул.	90	відсутній	1,688.60	0.1091307	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Козацька вул.	92	відсутній	3,848.00	0.2087576	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Козацька вул.	94	наявний	2,734.70	0.1700474	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Козацька вул.	96	наявний	1,600.70	0.1237620	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній

Адреса житлового будинку	Номер будинку	Наявність будинкових приладів обліку теплової енергії на постачання теплової енергії (наявний/відсутній)	Загальна опалована площа житлового будинку, усього, м2	Максимальне теплове навантаження Гкал/год	Температурний графік теплової мережі оС	Гідравлічний режим теплової мережі кг/см2	Наявність/відсутність (індивідуального теплового пункту) ІТП
Козацька вул.	96а	наявний	2,727.50	0.1546740	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Козацька вул.	98	наявний	3,724.10	0.200337	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Дружби вул.	85	наявний	4,104.50	0.2101765	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	63	наявний	5,765.40	0.3364986	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	65	наявний	4,027.80	0.2041463	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	71	наявний	11,356.30	0.6461732	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	83	наявний	4,059.90	0.2090352	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Авіаційна вул.	91	відсутній	195.00	0.0180498	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Авіаційна вул.	93	відсутній	299.60	0.0341987	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Вартових неба вул.	100	відсутній	152.50	0.0209808	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Вартових неба вул.	102	відсутній	320.90	0.0339066	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Вартових неба вул.	63	відсутній	331.00	0.0411873	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Вартових неба вул.	65	відсутній	348.00	0.0354298	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Дружби вул.	76	відсутній	353.02	0.0305291	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Дружби вул.	78	відсутній	343.10	0.0318935	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Дружби вул.	80	відсутній	330.99	0.0320854	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Гната Хоткевича вул.	27	відсутній	336.80	0.0352420	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Козацька вул.	76	наявний	3,737.00	0.1865494	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	69	наявний	2,728.80	0.1644218	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Дружби вул.	89	наявний	1,618.50	0.1185039	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Дружби вул.	89а	наявний	1,656.20	0.1185039	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Козацька вул.	74	наявний	5,227.17	0.2798267	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Козацька вул.	82а	наявний	1,694.70	0.1189775	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Котельня №8							
Індустріальна вул.	24	відсутній	2,492.50	0.1609636	105/70	6,8 (±0,5) / 3,3 (±0,2)	відсутній
Петлина вул.	7	наявний	9,242.16	0.5499836	105/70	6,8 (±0,5) / 3,3 (±0,2)	відсутній

Адреса житлового будинку	Номер будинку	Наявність будинкових приладів обліку теплової енергії на постачання теплової енергії (наявний/відсутній)	Загальна опалована площа житлового будинку, усього, м2	Максимальне теплове навантаження Гкал/год	Температурний графік теплової мережі оС	Гідравлічний режим теплової мережі кг/см2	Наявність/відсутність (індивідуального теплового пункту) ІТП
Соборна вул.	21	відсутній	735.00	0.0703624	105/70	6,8 (±0,5) / 3,3 (±0,2)	відсутній
Соборна вул.	29	відсутній	3,000.90	0.1896520	105/70	6,8 (±0,5) / 3,3 (±0,2)	відсутній
Французька вул.	54	відсутній	1,924.30	0.1058602	105/70	6,8 (±0,5) / 3,3 (±0,2)	відсутній
Французька вул.	54	наявний	9,525.90	0.5240419	105/70	6,8 (±0,5) / 3,3 (±0,2)	відсутній
Французька вул.	56	наявний	7,754.30	0.4687779	105/70	6,8 (±0,5) / 3,3 (±0,2)	відсутній
Індустріальна вул.	18	відсутній	2,455.94	0.1755772	105/70	6,8 (±0,5) / 3,3 (±0,2)	відсутній
Соборна вул.	30	наявний	4,095.10	0.2754291	105/70	6,8 (±0,5) / 3,3 (±0,2)	відсутній
Французька вул.	79	наявний	5,806.00	0.3475606	105/70	6,8 (±0,5) / 3,3 (±0,2)	відсутній
Соборна вул.	11	відсутній	5,085.46	0.3934835	105/70	6,8 (±0,5) / 3,3 (±0,2)	відсутній
Соборна вул.	15	відсутній	4,913.28	0.4867037	105/70	6,8 (±0,5) / 3,3 (±0,2)	відсутній
Соборна вул.	24	відсутній	3,782.50	0.2959159	105/70	6,8 (±0,5) / 3,3 (±0,2)	відсутній
Гаврилівська вул.	6	відсутній	97.10	0.0094371	105/70	6,8 (±0,5) / 3,3 (±0,2)	відсутній
Індустріальна вул.	22	наявний	3,235.30	0.2116529	105/70	6,8 (±0,5) / 3,3 (±0,2)	відсутній
Левка Лук'яненка вул.	4	наявний	3,915.84	0.2387973	105/70	6,8 (±0,5) / 3,3 (±0,2)	відсутній
Левка Лук'яненка вул.	6	відсутній	7,754.27	0.4503813	105/70	6,8 (±0,5) / 3,3 (±0,2)	відсутній
Соборна вул.	13	відсутній	4,176	0.3955410	105/70	6,8 (±0,5) / 3,3 (±0,2)	відсутній
Соборна вул.	15а	наявний	5,878.40	0.3454350	105/70	6,8 (±0,5) / 3,3 (±0,2)	відсутній
Соборна вул.	17	відсутній	3,176.69	0.2164026	105/70	6,8 (±0,5) / 3,3 (±0,2)	відсутній
Соборна вул.	22	відсутній	5,466.64	0.3939280	105/70	6,8 (±0,5) / 3,3 (±0,2)	відсутній
Соборна вул.	28	відсутній	4,251.21	0.2689340	105/70	6,8 (±0,5) / 3,3 (±0,2)	відсутній
Французька вул.	73	наявний	3,824.90	0.2256098	105/70	6,8 (±0,5) / 3,3 (±0,2)	відсутній
Французька вул.	75	відсутній	5,832.70	0.3410940	105/70	6,8 (±0,5) / 3,3 (±0,2)	відсутній
Французька вул.	77	наявний	5,832.50	0.3398367	105/70	6,8 (±0,5) / 3,3 (±0,2)	відсутній
Французька вул.	81	наявний	12,380.54	0.579083	105/70	6,8 (±0,5) / 3,3 (±0,2)	відсутній
Котельная №9							
Преображенська вул.	14	відсутній	560.45	0.0291756	95/70	4,8 (±0,5) / 2,6 (±0,2)	відсутній

Адреса житлового будинку	Номер будинку	Наявність будинкових приладів обліку теплової енергії на постачання теплової енергії (наявний/відсутній)	Загальна опалована площа житлового будинку, усього, м ²	Максимальне теплове навантаження Гкал/год	Температурний графік теплової мережі оС	Гідравлічний режим теплової мережі кг/см ²	Наявність/відсутність (індивідуального теплового пункту) ІТП
--------------------------	---------------	--	--	---	---	---	--