

Перелік багатоквартирних будинків
теплопостачання яких здійснює ВП "Дружківкатепломережа"ОКП "Донецьктеплокомуненерго"
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця послуг)
на території Дружківської ТГ (м.Дружківка)
(найменування територіальної громади)

Адреса житлового будинку	Номер будинку	Наявність будинкових приладів обліку теплової енергії на постачання теплової енергії (наявний/відсутній)	Загальна опалювана площа житлового будинку, усього, м2	Максимальне теплове навантаження Г кал/год	Температурний графік теплової мережі оС	Гідравлічний режим теплової мережі кг/см2	Наявність/відсутність (індивідуального теплового пункту) ІТП
Котельная №1							
Вартових неба вул.	15	відсутній	731,60	0,0603283	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Вартових неба вул.	17	відсутній	382,40	0,0383510	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Вартових неба вул.	19	відсутній	411,40	0,0376624	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Вартових неба вул.	21	відсутній	409,20	0,0377667	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Віталія Пилипенка вул.	77	відсутній	1 078,13	0,0727429	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Віталія Пилипенка вул.	79	відсутній	1 051,70	0,0879204	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Віталія Пилипенка вул.	81	відсутній	1 110,00	0,0968372	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Гарета Джонса вул.	3	відсутній	866,80	0,0893048	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Гарета Джонса вул.	5	відсутній	961,40	0,0906402	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Гарета Джонса вул.	7	відсутній	543,55	0,0537071	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Гарета Джонса вул.	12	відсутній	1 025,80	0,0796953	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Гарета Джонса вул.	14	відсутній	712,60	0,0622593	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Гарета Джонса вул.	16	відсутній	406,70	0,0376207	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Нью-Йорська вул.	18	відсутній	878,40	0,0769306	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Нью-Йорська вул.	20	відсутній	874,50	0,0766348	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Нью-Йорська вул.	22	відсутній	559,00	0,0555950	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Князя Ярослава Мудрого вул.	36	відсутній	617,10	0,0533089	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Князя Ярослава Мудрого вул.	38	відсутній	1 073,73	0,0755557	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Віталія Пилипенка вул.	85	наявний	5 831,60	0,3676696	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Віталія Пилипенка вул.	87	наявний	2 730,92	0,1659387	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Віталія Пилипенка вул.	89	наявний	2 779,70	0,1638013	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Віталія Пилипенка вул.	91	наявний	4 140,62	0,2341175	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Козацька вул.	52	наявний	4 031,70	0,2313578	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Козацька вул.	54	наявний	2 739,10	0,1666454	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Козацька вул.	56	відсутній	2 868,70	0,1663696	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Козацька вул.	58	наявний	2 701,00	0,1635083	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Козацька вул.	60	наявний	2 909,90	0,2051161	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній

Адреса житлового будинку	Номер будинку	Наявність будинкових приладів обліку теплової енергії на постачання теплової енергії (наявний/відсутній)	Загальна опалювана площа житлового будинку, усього, м2	Максимальне теплове навантаження Гкал/год	Температурний графік теплової мережі оС	Гідрравлічний режим теплової мережі кг/см2	Наявність/відсутність (індивідуального теплового пункту) ІТП
Козацька вул.	62	відсутній	1 414,70	0,0804427	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Козацька вул.	62	наявний	2 705,75	0,1538544	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	31	відсутній	3 848,70	0,2338344	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	33	наявний	5 750,70	0,3544839	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	41	наявний	8 723,30	0,6162206	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	43	відсутній	2 776,60	0,1325682	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	47	наявний	4 128,00	0,2341338	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	49	наявний	2 772,40	0,1649734	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Козацька вул.	40	наявний	5 540,00	0,3049471	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	4	відсутній	4 857,00	0,3349591	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Козацька вул.	42	наявний	5 565,10	0,3317876	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Козацька вул.	44	відсутній	5 530,30	0,3049471	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Козацька вул.	48	відсутній	2 727,13	0,1622845	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	1	відсутній	6 167,50	0,3806711	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	7	наявний	2 757,70	0,1578029	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	9	наявний	3 419,90	0,2174123	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	11	наявний	4 119,50	0,2362077	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	13	наявний	4 087,30	0,2365669	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	21	наявний	2 796,94	0,1713338	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	23	наявний	3 592,30	0,1993091	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	25	наявний	3 765,60	0,1937017	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	27	наявний	3 736,10	0,2258874	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	29	наявний	2 775,80	0,1711959	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Машинобудівників вул.	62	наявний	5 756,09	0,3503198	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	18	наявний	4 455,90	0,2927661	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	22	наявний	3 089,25	0,3001340	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	24	наявний	6 020,53	0,3625960	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	26	наявний	5 445,60	0,3325496	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	28	відсутній	5 659,40	0,3504836	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	30	наявний	6 120,90	0,3969562	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	32	наявний	4 067,80	0,2437088	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	34	наявний	4 048,10	0,2440277	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	36	наявний	3 025,40	0,1830031	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Вартових неба вул.	1	відсутній	423,68	0,0361184	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	2	відсутній	4 883,04	0,3323913	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній

Адреса житлового будинку	Номер будинку	Наявність будинкових приладів обліку теплової енергії на постачання теплової енергії (наявний/відсутній)	Загальна опалювана площа житлового будинку, усього, м2	Максимальне теплове навантаження Гкал/год	Температурний графік теплової мережі оС	Гідрравлічний режим теплової мережі кг/см2	Наявність/відсутність (індивідуального теплового пункту) ІТП
Космонавтів вул.	6	відсутній	6 685,90	0,4608331	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	8	наявний	3 355,40	0,2225788	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	12	відсутній	4 974,70	0,3296724	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	14	наявний	3 081,10	0,2129607	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Машинобудівників вул.	60	відсутній	4 931,87	0,3257283	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Вартових неба вул.	3	відсутній	627,80	0,0533887	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Вартових неба вул.	5	відсутній	411,60	0,0366191	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Вартових неба вул.	7	відсутній	411,90	0,0361184	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Вартових неба вул.	9	відсутній	637,20	0,0528698	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Вартових неба вул.	11	відсутній	406,00	0,0359932	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Вартових неба вул.	13	відсутній	917,87	0,0790135	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	15	відсутній	2 770,27	0,2365343	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Князя Ярослава Мудрого вул.	29	відсутній	896,41	0,0768362	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	3	наявний	3 490,25	0,2063572	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	10	наявний	3 149,54	0,2146907	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Козацька вул.	46	наявний	2 777,60	0,1670591	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Побратимська вул.	2	відсутній	2 776,40	0,1636979	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	5	наявний	2 785,30	0,1688000	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Машинобудівників вул.	58	відсутній	7 264,50	0,4799759	105/70	7,2 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній

Котельная №12

Індустріальна вул.	2	відсутній	670,20	0,0522112	95/70	4,6 (±0,5) / 2,2 (±0,2)	відсутній
Індустріальна вул.	3	відсутній	589,84	0,0558227	95/70	4,6 (±0,5) / 2,2 (±0,2)	відсутній
Індустріальна вул.	4	відсутній	621,10	0,0597700	95/70	4,6 (±0,5) / 2,2 (±0,2)	відсутній
Індустріальна вул.	5	відсутній	614,62	0,0505746	95/70	4,6 (±0,5) / 2,2 (±0,2)	відсутній
Індустріальна вул.	6	відсутній	603,45	0,0558227	95/70	4,6 (±0,5) / 2,2 (±0,2)	відсутній
Індустріальна вул.	7	відсутній	607,77	0,0549060	95/70	4,6 (±0,5) / 2,2 (±0,2)	відсутній
Індустріальна вул.	8	відсутній	607,02	0,0555302	95/70	4,6 (±0,5) / 2,2 (±0,2)	відсутній
Індустріальна вул.	9	відсутній	613,69	0,0549840	95/70	4,6 (±0,5) / 2,2 (±0,2)	відсутній
Індустріальна вул.	10	відсутній	622,90	0,0580073	95/70	4,6 (±0,5) / 2,2 (±0,2)	відсутній
Індустріальна вул.	12	відсутній	611,74	0,0598643	95/70	4,6 (±0,5) / 2,2 (±0,2)	відсутній
Індустріальна вул.	16	відсутній	1 406,40	0,1080956	95/70	4,6 (±0,5) / 2,2 (±0,2)	відсутній
Вартових неба вул.	2	відсутній	409,90	0,0399667	95/70	4,6 (±0,5) / 2,2 (±0,2)	відсутній

Адреса житлового будинку	Номер будинку	Наявність будинкових приладів обліку теплової енергії на постачання теплової енергії (наявний/відсутній)	Загальна опалювана площа житлового будинку, усього, м2	Максимальне теплове навантаження Гкал/год	Температурний графік теплової мережі оС	Гідравлічний режим теплової мережі кг/см2	Наявність/відсутність (індивідуального теплового пункту) ІТП
Вартових неба вул.	4	відсутній	369,91	0,0358471	95/70	4,6 (±0,5) / 2,2 (±0,2)	відсутній
Вартових неба вул.	6	відсутній	373,70	0,0427110	95/70	4,6 (±0,5) / 2,2 (±0,2)	відсутній
Машинобудівників вул.	34	відсутній	1 951,71	0,1065407	95/70	4,6 (±0,5) / 2,2 (±0,2)	відсутній
Машинобудівників вул.	38	відсутній	1 331,19	0,1578528	95/70	4,6 (±0,5) / 2,2 (±0,2)	відсутній
Машинобудівників вул.	40	відсутній	2 257,87	0,1682357	95/70	4,6 (±0,5) / 2,2 (±0,2)	відсутній
Машинобудівників вул.	42	відсутній	633,50	0,0587094	95/70	4,6 (±0,5) / 2,2 (±0,2)	відсутній
Машинобудівників вул.	44	відсутній	627,51	0,0638977	95/70	4,6 (±0,5) / 2,2 (±0,2)	відсутній
Машинобудівників вул.	46	відсутній	629,30	0,0618497	95/70	4,6 (±0,5) / 2,2 (±0,2)	відсутній
Машинобудівників вул.	48	відсутній	619,70	0,0624349	95/70	4,6 (±0,5) / 2,2 (±0,2)	відсутній
Машинобудівників вул.	50	відсутній	609,20	0,0709884	95/70	4,6 (±0,5) / 2,2 (±0,2)	відсутній
Машинобудівників вул.	52	відсутній	615,28	0,0614447	95/70	4,6 (±0,5) / 2,2 (±0,2)	відсутній
Чернігівська вул.	1	наявний	1 406,58	0,1073934	95/70	4,6 (±0,5) / 2,2 (±0,2)	відсутній
Чернігівська вул.	2	відсутній	2 428,00	0,169934	95/70	4,6 (±0,5) / 2,2 (±0,2)	відсутній
Чернігівська вул.	3	відсутній	1 439,82	0,1190963	95/70	4,6 (±0,5) / 2,2 (±0,2)	відсутній
Чернігівська вул.	4	відсутній	1 831,31	0,1336823	95/70	4,6 (±0,5) / 2,2 (±0,2)	відсутній
Чернігівська вул.	5	відсутній	411,00	0,0337270	95/70	4,6 (±0,5) / 2,2 (±0,2)	відсутній
Чернігівська вул.	7	відсутній	383,80	0,0361810	95/70	4,6 (±0,5) / 2,2 (±0,2)	відсутній
Чернігівська вул.	9	відсутній	379,80	0,0358054	95/70	4,6 (±0,5) / 2,2 (±0,2)	відсутній

Котельная №16

Віталія Пилипенка вул.	10	наявний	1 807,16	0,1398957	95/70	4,8 (±0,5) / 2,6 (±0,2)	відсутній
Віталія Пилипенка вул.	12	відсутній	1 806,39	0,1382464	95/70	4,8 (±0,5) / 2,6 (±0,2)	відсутній
Західний Пров.	11	відсутній	379,20	0,0403341	95/70	4,8 (±0,5) / 2,6 (±0,2)	відсутній
Західний Пров.	12	відсутній	265,90	0,0379037	95/70	4,8 (±0,5) / 2,6 (±0,2)	відсутній
Західний Пров.	13	відсутній	365,90	0,0342404	95/70	4,8 (±0,5) / 2,6 (±0,2)	відсутній

Котельная №17

Генерала Сікевича вул.	1а	відсутній	372,31	0,0394809	95/70	5,0 (±0,5) / 3,4 (±0,2)	відсутній
Генерала Сікевича вул.	16	відсутній	784,60	0,0719809	95/70	5,0 (±0,5) / 3,4 (±0,2)	відсутній

Адреса житлового будинку	Номер будинку	Наявність будинкових приладів обліку теплової енергії на постачання теплової енергії (наявний/відсутній)	Загальна опалювана площа житлового будинку, усього, м2	Максимальне теплове навантаження Гкал/год	Температурний графік теплової мережі оС	Гідравлічний режим теплової мережі кг/см2	Наявність/відсутність (індивідуального теплового пункту) ІТП
Соборна вул.	10	відсутній	1 129,30	0,1088694	95/70	5,0 (±0,5) / 3,4 (±0,2)	відсутній
Соборна вул.	14	відсутній	425,20	0,0297335	95/70	5,0 (±0,5) / 3,4 (±0,2)	відсутній
Соборна вул.	20	наявний	3 802,54	0,2617762	95/70	5,0 (±0,5) / 3,4 (±0,2)	відсутній
Соборна вул.	12	відсутній	2 152,50	0,1517687	95/70	5,0 (±0,5) / 3,4 (±0,2)	відсутній
Машинобудівників вул.	31	відсутній	4 397,60	0,3072296	95/70	5,0 (±0,5) / 3,4 (±0,2)	відсутній

Котельная №18

Правди вул.	1	відсутній	2 700,30	0,188400	95/70	3,0 (±0,5) / 2,0 (±0,2)	відсутній
Віктора Ліфоренка вул.	2	наявний	1 661,56	0,1173654	95/70	3,0 (±0,5) / 2,0 (±0,2)	відсутній
Правди вул.	7	відсутній	508,80	0,0416813	95/70	3,0 (±0,5) / 2,0 (±0,2)	відсутній
Віктора Ліфоренка вул.	6	наявний	1 792,60	0,1603884	95/70	3,0 (±0,5) / 2,0 (±0,2)	відсутній
Віктора Ліфоренка вул.	10	відсутній	3 920,00	0,2713701	95/70	3,0 (±0,5) / 2,0 (±0,2)	відсутній

Котельная №19

Костянтинівська вул.	38	відсутній	373,90	0,0401912	95/70	3,5 (±0,5) / 2,3 (±0,2)	відсутній
Кошелева вул.	9	відсутній	64,30	0,0126827	95/70	3,5 (±0,5) / 2,3 (±0,2)	відсутній
Кошелева вул.	11	відсутній	67,90	0,0129820	95/70	3,5 (±0,5) / 2,3 (±0,2)	відсутній
Кошелева вул.	19	відсутній	187,00	0,0353336	95/70	3,5 (±0,5) / 2,3 (±0,2)	відсутній

Котельная №2

Віталія Пилипенка вул.	78	наявний	4 618,50	0,3301968	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Віталія Пилипенка вул.	82а	наявний	5 791,60	0,3874973	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Віталія Пилипенка вул.	84	відсутній	5 901,10	0,3371872	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Дружби вул.	79	наявний	2 772,20	0,1644046	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	42	відсутній	9 680,10	0,5616593	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	54	відсутній	4 482,00	0,3015233	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	60	наявний	1 656,60	0,1176756	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Солідарності вул.	57	відсутній	3 163,00	0,1981434	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній

Адреса житлового будинку	Номер будинку	Наявність будинкових приладів обліку теплової енергії на постачання теплової енергії (наявний/відсутній)	Загальна опалювана площа житлового будинку, усього, м2	Максимальне теплове навантаження Гкал/год	Температурний графік теплової мережі оС	Гідравлічний режим теплової мережі кг/см2	Наявність/відсутність (індивідуального теплового пункту) ІТП
Космонавтів вул.	44	наявний	12 046,28	0,8168474	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	52	наявний	2 881,30	0,2042506	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	56	наявний	4 383,50	0,3021094	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	58	відсутній	4 132,30	0,2504135	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	62	наявний	3 450,60	0,2275856	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	64	наявний	1 638,70	0,1074025	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Кузьми Скрябіна вул.	4	наявний	4 587,30	0,2584794	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Кузьми Скрябіна вул.	6	відсутній	3 326,90	0,2052631	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Кузьми Скрябіна вул.	8	наявний	2 729,10	0,1648528	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Кузьми Скрябіна вул.	10	наявний	4 582,75	0,2584794	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Вартових неба вул.	33	наявний	4 071,60	0,2330234	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Вартових неба вул.	35	наявний	3 758,50	0,2164978	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Вартових неба вул.	37	наявний	4 142,40	0,2420391	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Вартових неба вул.	39	наявний	3 789,98	0,2152405	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Віталія Пилипенка вул.	88	відсутній	2 780,30	0,1710063	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Віталія Пилипенка вул.	92	наявний	2 788,10	0,1672314	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	46	наявний	2 763,60	0,1697652	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	48	наявний	2 794,60	0,1697652	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Кузьми Скрябіна вул.	2	наявний	4 150,20	0,2368119	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Солідарності вул.	43	наявний	2 769,50	0,1654733	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Солідарності вул.	47	наявний	2 771,00	0,1662489	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Солідарності вул.	51	наявний	2 808,40	0,1684208	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Солідарності вул.	53	наявний	2 760,00	0,1643012	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Солідарності вул.	55	наявний	2 758,90	0,1639392	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній
Солідарності вул.	49	наявний	2 755,60	0,1649217	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній

Адреса житлового будинку	Номер будинку	Наявність будинкових приладів обліку теплової енергії на постачання теплової енергії (наявний/відсутній)	Загальна опалювана площа житлового будинку, усього, м2	Максимальне теплове навантаження Гкал/год	Температурний графік теплової мережі оС	Гідравлічний режим теплової мережі кг/см2	Наявність/відсутність (індивідуального теплового пункту) ІТП
Віталія Пилипенка вул.	90	наявний	2 774,50	0,1661972	105/70	6,8 (±0,5) / 3,2 (±0,2)	відсутній

Котельная №4а

Князів Острозьких вул.	49	відсутній	156,40	0,0113491	95/70	5,6 (±0,5) / 3,8 (±0,2)	відсутній
Короленка вул.	1	наявний	2 467,40	0,2298246	95/70	5,6 (±0,5) / 3,8 (±0,2)	відсутній
Соборна вул.	31	наявний	2 415,94	0,1739851	95/70	5,6 (±0,5) / 3,8 (±0,2)	відсутній
Соборна вул.	34	відсутній	4 859,59	0,338064	95/70	5,6 (±0,5) / 3,8 (±0,2)	відсутній
Гаврилівська вул.	2	наявний	3 405,30	0,2662351	95/70	5,6 (±0,5) / 3,8 (±0,2)	відсутній
Гаврилівська вул.	4	наявний	3 640,90	0,2662051	95/70	5,6 (±0,5) / 3,8 (±0,2)	відсутній
Князів Острозьких вул.	36	відсутній	146,70	0,0162888	95/70	5,6 (±0,5) / 3,8 (±0,2)	відсутній
Соборна вул.	33	відсутній	4 711,70	0,2726095	95/70	5,6 (±0,5) / 3,8 (±0,2)	відсутній
Соборна вул.	36	відсутній	2 235,96	0,1400835	95/70	5,6 (±0,5) / 3,8 (±0,2)	відсутній
Соборна вул.	42	наявний	4 166,30	0,2383632	95/70	5,6 (±0,5) / 3,8 (±0,2)	відсутній
Соборна вул.	44	наявний	2 777,80	0,1646114	95/70	5,6 (±0,5) / 3,8 (±0,2)	відсутній
Соборна вул.	40	наявний	2 756,51	0,1689896	95/70	5,6 (±0,5) / 3,8 (±0,2)	відсутній

Котельная №5

Джерельна вул.	2	відсутній	800,30	0,0704903	95/70	2,6 (±0,5) / 2,2 (±0,2)	відсутній
----------------	---	-----------	--------	-----------	-------	-------------------------	-----------

Котельная №7

Віталія Пилипенка вул.	100	наявний	3 863,60	0,2273724	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Дружби вул.	81	наявний	2 742,70	0,1461173	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Козацька вул.	78	наявний	2 710,50	0,1561926	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Козацька вул.	91	відсутній	5 747,20	0,3495065	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Козацька вул.	95	наявний	5 754,05	0,3201078	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	51	відсутній	11 696,10	0,6942512	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	53	наявний	9 614,80	0,5540851	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	57	наявний	3 789,40	0,2041463	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній

Адреса житлового будинку	Номер будинку	Наявність будинкових приладів обліку теплової енергії на постачання теплової енергії (наявний/відсутній)	Загальна опалювана площа житлового будинку, усього, м2	Максимальне теплове навантаження Гкал/год	Температурний графік теплової мережі оС	Гідравлічний режим теплової мережі кг/см2	Наявність/відсутність (індивідуального теплового пункту) ІТП
Космонавтів вул.	59	наявний	2 770,20	0,1671017	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	61	наявний	1 815,90	0,1245785	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Віталія Пилипенка вул.	104	наявний	3 842,10	0,207092	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Віталія Пилипенка вул.	106	наявний	4 125,70	0,225969	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Віталія Пилипенка вул.	108	наявний	7 651,20	0,4504711	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Віталія Пилипенка вул.	110	наявний	2 716,70	0,2501032	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Віталія Пилипенка вул.	112	відсутній	1 983,08	0,1277936	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Віталія Пилипенка вул.	112	наявний	3 112,52	0,2005770	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Віталія Пилипенка вул.	112a	наявний	3 530,00	0,2304896	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Віталія Пилипенка вул.	120	наявний	7 695,40	0,4413850	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Віталія Пилипенка вул.	98	наявний	5 849,40	0,3319331	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Козацька вул.	64	наявний	3 812,30	0,2375666	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Козацька вул.	66	відсутній	3 818,60	0,2295016	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Козацька вул.	68	відсутній	3 592,20	0,2393361	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Козацька вул.	70	наявний	4 533,20	0,2690043	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Козацька вул.	72a	наявний	1 689,62	0,1078407	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	55	наявний	9 912,12	0,5909982	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Віталія Пилипенка вул.	102	наявний	3 830,30	0,2077706	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	51	наявний	3 876,80	0,2301171	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Дружби вул.	91	відсутній	2 761,30	0,1548863	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Козацька вул.	100	наявний	2 738,70	0,1714662	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Козацька вул.	72	наявний	2 865,10	0,2083104	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Козацька вул.	76a	наявний	3 800,00	0,2274033	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Козацька вул.	80	наявний	1 632,30	0,1185039	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Козацька вул.	82	наявний	1 702,10	0,1177854	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній

Адреса житлового будинку	Номер будинку	Наявність будинкових приладів обліку теплової енергії на постачання теплової енергії (наявний/відсутній)	Загальна опалювана площа житлового будинку, усього, м2	Максимальне теплове навантаження Гкал/год	Температурний графік теплової мережі оС	Гідрравлічний режим теплової мережі кг/см2	Наявність/відсутність (індивідуального теплового пункту) ІТП
Козацька вул.	88	наявний	4 489,90	0,2545594	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Козацька вул.	90	відсутній	1 688,60	0,1091307	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Козацька вул.	92	відсутній	3 848,00	0,2087576	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Козацька вул.	94	наявний	2 734,70	0,1700474	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Козацька вул.	96	наявний	1 600,70	0,1237620	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Козацька вул.	96а	наявний	2 727,50	0,1546740	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Козацька вул.	98	наявний	3 724,10	0,200337	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Дружби вул.	85	наявний	4 104,50	0,2101765	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	63	наявний	5 765,40	0,3364986	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	65	наявний	4 027,80	0,2041463	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	71	наявний	11 356,30	0,6461732	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	83	наявний	4 059,90	0,2090352	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Авіаційна вул.	91	відсутній	195,00	0,0180498	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Авіаційна вул.	93	відсутній	299,60	0,0341987	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Вартових неба вул.	100	відсутній	152,50	0,0209808	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Вартових неба вул.	102	відсутній	320,90	0,0339066	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Вартових неба вул.	63	відсутній	331,00	0,0411873	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Вартових неба вул.	65	відсутній	348,00	0,0354298	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Дружби вул.	76	відсутній	353,02	0,0305291	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Дружби вул.	78	відсутній	343,10	0,0318935	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Дружби вул.	80	відсутній	330,99	0,0320854	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Гната Хоткевича вул.	27	відсутній	336,80	0,0352420	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Козацька вул.	76	наявний	3 737,00	0,1865494	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Космонавтів вул.	69	наявний	2 732,30	0,1644218	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Дружби вул.	89	наявний	1 618,50	0,1185039	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній

Адреса житлового будинку	Номер будинку	Наявність будинкових приладів обліку теплової енергії на постачання теплової енергії (наявний/відсутній)	Загальна опалювана площа житлового будинку, усього, м2	Максимальне теплове навантаження Гкал/год	Температурний графік теплової мережі оС	Гідравлічний режим теплової мережі кг/см2	Наявність/відсутність (індивідуального теплового пункту) ІТП
Дружби вул.	89а	наявний	1 656,20	0,1185039	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Козацька вул.	74	наявний	5 227,17	0,2798267	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній
Козацька вул.	82а	наявний	1 694,70	0,1189775	105/70	7,0 (±0,5) / 3,6 (±0,2)	відсутній

Котельная №8

Індустріальна вул.	24	відсутній	2 492,50	0,1609636	105/70	6,8 (±0,5) / 3,3 (±0,2)	відсутній
Петлина вул.	7	наявний	9 242,16	0,5499836	105/70	6,8 (±0,5) / 3,3 (±0,2)	відсутній
Соборна вул.	21	відсутній	735,00	0,0703624	105/70	6,8 (±0,5) / 3,3 (±0,2)	відсутній
Соборна вул.	29	відсутній	3 000,90	0,1896520	105/70	6,8 (±0,5) / 3,3 (±0,2)	відсутній
Французька вул.	54	відсутній	1 924,30	0,1058602	105/70	6,8 (±0,5) / 3,3 (±0,2)	відсутній
Французька вул.	54	наявний	9 525,90	0,5240419	105/70	6,8 (±0,5) / 3,3 (±0,2)	відсутній
Французька вул.	56	наявний	7 754,30	0,4687779	105/70	6,8 (±0,5) / 3,3 (±0,2)	відсутній
Індустріальна вул.	18	відсутній	2 455,94	0,1755772	105/70	6,8 (±0,5) / 3,3 (±0,2)	відсутній
Соборна вул.	30	наявний	4 095,10	0,2754291	105/70	6,8 (±0,5) / 3,3 (±0,2)	відсутній
Французька вул.	79	наявний	5 806,00	0,3475606	105/70	6,8 (±0,5) / 3,3 (±0,2)	відсутній
Соборна вул.	11	відсутній	5 085,46	0,3934835	105/70	6,8 (±0,5) / 3,3 (±0,2)	відсутній
Соборна вул.	15	відсутній	4 913,28	0,4867037	105/70	6,8 (±0,5) / 3,3 (±0,2)	відсутній
Соборна вул.	24	відсутній	3 782,50	0,2959159	105/70	6,8 (±0,5) / 3,3 (±0,2)	відсутній
Гаврилівська вул.	6	відсутній	97,10	0,0094371	105/70	6,8 (±0,5) / 3,3 (±0,2)	відсутній
Індустріальна вул.	22	наявний	3 235,30	0,2116529	105/70	6,8 (±0,5) / 3,3 (±0,2)	відсутній
Левка Лук'яненка вул.	4	наявний	3 915,84	0,2387973	105/70	6,8 (±0,5) / 3,3 (±0,2)	відсутній
Левка Лук'яненка вул.	6	відсутній	7 754,27	0,4503813	105/70	6,8 (±0,5) / 3,3 (±0,2)	відсутній
Соборна вул.	13	відсутній	4 176	0,3955410	105/70	6,8 (±0,5) / 3,3 (±0,2)	відсутній
Соборна вул.	15а	наявний	5 878,40	0,3454350	105/70	6,8 (±0,5) / 3,3 (±0,2)	відсутній
Соборна вул.	17	відсутній	3 176,69	0,2164026	105/70	6,8 (±0,5) / 3,3 (±0,2)	відсутній
Соборна вул.	22	відсутній	5 553,84	0,3939280	105/70	6,8 (±0,5) / 3,3 (±0,2)	відсутній

Адреса житлового будинку	Номер будинку	Наявність будинкових приладів обліку теплової енергії на постачання теплової енергії (наявний/відсутній)	Загальна опалювана площа житлового будинку, усього, м2	Максимальне теплове навантаження Гкал/год	Температурний графік теплової мережі оС	Гідравлічний режим теплової мережі кг/см2	Наявність/відсутність (індивідуального теплового пункту) ІТП
Соборна вул.	28	відсутній	4 251,21	0,2689340	105/70	6,8 (±0,5) / 3,3 (±0,2)	відсутній
Французька вул.	73	наявний	3 824,90	0,2256098	105/70	6,8 (±0,5) / 3,3 (±0,2)	відсутній
Французька вул.	75	відсутній	5 832,70	0,3410940	105/70	6,8 (±0,5) / 3,3 (±0,2)	відсутній
Французька вул.	77	наявний	5 832,50	0,3398367	105/70	6,8 (±0,5) / 3,3 (±0,2)	відсутній
Французька вул.	81	наявний	12 380,54	0,579083	105/70	6,8 (±0,5) / 3,3 (±0,2)	відсутній
Котельная №9							
Преображенська вул.	14	відсутній	560,45	0,0291756	95/70	4,8 (±0,5) / 2,6 (±0,2)	відсутній